

臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號南區1樓
承辦人：朱芳毅
電話：1999（其他縣市請撥02-27208889）
轉8367
傳真：02-2759-5769
電子信箱：bm1829@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國110年3月22日

發文字號：北市都授建字第1106132947號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（14423195_1106132947_1_ATTACH1.pdf、
14423195_1106132947_1_ATTACH2.pdf）


主旨：函轉本局有關「臺北市大同區都市計畫通盤檢討（細部計畫）案」都市設計管制規定相關疑義一案，詳如說明，請查照轉知貴會會員。

說明：

- 一、依本局110年03月03日北市都設字第1103002689號函辦理。
- 二、本案納入本局110年臺北市建築法令函釋彙編第110012號，目錄第一組編號第003號。
- 三、網路網址：www.dba.tcg.gov.tw。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會

副本：



臺北市政府都市發展局 函

地址：11008臺北市市府路1號9樓(南區)
承辦人：吳子瑜
電話：02-27208889/1999轉8286
電子信箱：udd-ur00650@mail.tapei.gov.tw

受文者：臺北市建築管理工程處

發文日期：中華民國110年3月3日

發文字號：北市都設字第1103002689號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：指定牆面線與留設騎樓示意圖 (14095636_1103002689_1_ATTACH1.pdf)

主旨：有關貴事務所函詢「臺北市大同區都市計畫通盤檢討（細部計畫）案」都市設計管制規定相關疑義一案，詳如說明，復請查照。

說明：

- 一、復貴事務所110年1月26日勳字第110003號函。
- 二、有關貴事務所函請本局釋示旨揭計畫案內都市設計管制規定「指定牆面線與3.64公尺騎樓」競合一節，查本府110年1月13日府都規字第10931150331號公告「臺北市大同區都市計畫通盤檢討（細部計畫）案」內都市設計管制規定分述如下：
 - （一）實施都市設計管制範圍、（二）帶狀重要意象地區、管制原則(1)，略以：「為塑造西區門戶延伸至後站商圈之視覺景觀，.....應自臨接道路境界線起退縮3公尺並自建築基地地面層高度20公尺範圍內指定牆面線，其建築並沿該牆面線設置大於基地所臨接道路長度三分之二（含）以上之建築立面為原則。」。

建管處 1100303



DDAA1106132947

(二)人行步道系統、(一)騎樓或無遮簷人行道，指定留設騎樓地區（塔城街、南京西路、重慶北路一段、民權西路）。


三、為兼顧西區門戶延伸至後站商圈視覺景觀及商業區人行活動之連貫，前揭帶狀重要意象地區需指定留設3.64公尺騎樓者，應於建築底層部自道路境界線退縮留設淨寬3.64公尺騎樓，底層部之上再退縮至少3公尺並自建築基地地面層高度20公尺範圍為指定牆面線（詳附圖）。

四、同函副請臺北市建築師公會及台北市不動產開發商業同業公會轉知所屬會員知照。

正本：陳肇勳建築師事務所

副本：臺北市建築師公會（含附件）、台北市不動產開發商業同業公會（含附件）、臺北市建築管理工程處（含附件）、臺北市都市更新處（含附件）、臺北市政府都市發展局都市規劃科（含附件）、臺北市政府法務局（請協助刊登臺北市法規查詢系統）（含附件）、臺北市政府都市發展局都市設計科（請刊登本府公報）（含附件）





底層部之上退縮
至少3公尺並自
建築基地地面層
高度20公尺範圍
為指定牆面線

20m

3m

3.64m

底層部自道路境界線退縮
留設淨寬3.64公尺騎樓