

台灣自來水股份有限公司北區工程處
「石門淨水場廢水處理設備工程」招商說明會
會議紀錄

壹、會議時間：民國 111 年 10 月 27 日（星期四）下午 2 時 00 分

貳、會議地點：本處 B1 會議室

參、主持人：謝副處長宗成

紀錄：戴妤潔

肆、出席人員：詳會議簽名冊

伍、廠商意見：

一、廠商 A

1. 本案預算單價偏低不符市場行情。
2. 會後提供壓濾設備規範、廢水系統相關報價資料。
3. 有關本標案之投標廠商資格，是否可調整為甲等工程營造業、環境保護工程專業營造業單獨投標。
4. 本場原水調節池改建之廢水暫存池容量是否可容納施工期間之廢水量，請納入考量。
5. 本案脫水機規範建議可參考坪林場的需求編製。

二、廠商 B

會後提供大宗物料相關報價資料。

三、廠商 C

本案材料細項單價偏低，會後提供目前市場行情報價資料。

陸、結論：

1. 因本案包含場內配電站設置，仍需甲級電器承裝業資格，故本案投標廠商資格部分不予調整。
2. 本案將廠商所提意見納入檢討，以符合市場價格合理性及施工工作性。
3. 本案檢討修正後將再上網公告，屆時歡迎各優良廠商踴躍參與投標。

柒、散會：下午 2 時 35 分

「石門淨水場廢水處理設備工程」招商說明會

會議出席人員簽名冊

主辦單位：台灣自來水公司北區工程處

時間	111年10月27日，下午2時整		地點	本處 B1會議室	
主持人	謝副處長宗成		紀錄	戴好潔	
出席人員					
機關（單位）		職稱	簽名 （請以正楷書寫）	備註	
1	右昌昇	顧問	吳尚儒		
2	山科水	課長	孫志仁		
3	新敬	負責人	呂昇皇		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	北區工程處		廖元懷	
21			蕭祖雄	
22				
23				
24				
25				

會議結束時間：111年10月27日 14 時 35 分