

檔 號：
保存年限：

台灣自來水股份有限公司第七區管理處 函

地址：高雄市鳥松區大埤路32號

承辦人：曾育鋒

電話：07-7311111#353

電子信箱：hawk@mail.water.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國113年5月6日

發文字號：台水七工字第1130009714號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：公開招商說明會議會議紀錄、招商說明會簽名冊


(A13360700K_1130009714_doc1_Attach1.odt、

A13360700K_1130009714_doc1_Attach2.pdf)

主旨：檢送本處113年4月23日辦理「成功淨水場至白沙淨水場清
水管及監控工程公開招商說明會議」會議紀錄乙份，請查
照。

正本：聯揚營造有限公司、鴻捷營造有限公司、光怡營造有限公司、上益營造股份有限
公司、宥穎工程有限公司、得意營造有限公司、鴻嘉營造股份有限公司、睿麗有
限公司、嘉竑工程有限公司、台灣區水管工程工業同業公會、福建省水管工程工
業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、臺灣區地下管線工程專業營造業同業
公會、祥稜工程顧問股份有限公司

副本：本公司總管理處、本處澎湖營運所、操作課、工務課(均含附件)



成功淨水場至白沙淨水場清水管及監控工程公開招商說明會議會議記錄

一、時間：113年04月23日(二)下午2時

二、地點：第七區管處介壽堂

三、主持人：徐志宏副處長

記錄：曾育鋒工程員

四、出席單位或人員：詳會議簽名冊

五、主席致詞：略

六、討論事項：

(一)本會議主要向與會各承攬商說明，本案工程內容，如下：

1、工程概述(計畫緣由、工程內容、工程範圍)。

2、廠商資格。

3、關鍵議題(例如熔接、水管橋、加深通過、油管等等)。

4、其他注意事項(例如法規、申請)及召標相關細節。

(二)收集、彙整與會廠商意見。

六、廠商意見及回復：

(一)鴻捷營造有限公司：

1、請問本案工程相關資料，貴公司是否有辦理公開閱覽或僅辦理招商說明會？本公司並無獲得其他相關細節資料。

回復：本案於4月12日以將本案招標文件等相關資訊上傳政府採購進行公開閱覽，閱覽期間113年4月15日至113年4月26日止；閱覽廠商或民眾意見之送達期限：113年4月29日止。各廠商可自行上網參閱，會後如有問題或意見，可再與本案承辦人連繫。

2、對於本案管材部份計有 ϕ 315mm HDPE-12, 200公尺及 ϕ 500mm DIP-1, 272公尺，是否均由廠商連工帶料？設計圖說第二張工程說明(一)3. …(均含管線埋設工料費)…。

回復：本案 ϕ 315mm HDPE 為廠商連工帶料， ϕ 500mm DIP 由本公司供料；關於圖說上撰寫之文字造成廠商誤解部份，本處將予以修改。

(二) 聯揚營造有限公司：

- 1、本案評分及格最低標審查須知之審查項目、權重及審查標準之廠商近五年履歷與審查評分表之審查項目、審查子項所定年限均不同，是5年？或是10年？建議改為5年。

回復：因本案工程案工程範圍較，金額較大、施工地點位於外島、管材特殊性，故對於施工廠商的團隊-經驗與實績、履歷較為要求，以確保日後施工品質及管理維護；對於年限的不同，本處將再研議調整。

- 2、本案管材採用 HDPE 及 DIP，二種管材，為何不統一採用 HDPE，以利廠商備料及工作上安排。

回復：本案採用二種不同管材，係因銜接點的位置不同， $\phi 500\text{mm}$ DIP，係連接自海水淡化廠之輸送管線進入成功淨水場，該管種已為 DIP； $\phi 315\text{mm}$ HDPE 為成功近水場至白沙淨水場新設清水管線，且該管種於原先工程計畫書已指定管材，又為利日後維護管理，故二段管線採不同管種規設。

(三) 光怡營造有限公司：

- 1、本案 $\phi 500\text{mm}$ DIP-1, 272公尺由貴公司供料，本案工期330工作天，經查目前 DIP 製造商可供料時間需半年或1年後，屆時若供料無法配合施工期程，工期將如何計算？

回復：DIP 為本公司常用集管材料，依規定由本公司供料，此部份本公司會盡力辦理採購，若因供料問題影響施工進度，可依契約規定辦理。

- 2、澎湖地區氣候特殊，每年夏季易有高溫、日曬，每年10月至隔年3月有東北季風因素，均不易施工，貴公司有無設定氣溫過高或有強陣風產生時，不計工期的規範？

回復：就本公司契約規範並無因氣候高溫或因強陣風因素而不計工期，且本案工程多於陸上執行，與海(上)事工程不同，故工期計算均依契約規定辦理。

七、結論：

- (一)本案工程經費已達巨額採購，且工程範圍較大，本公司對此案重視，為求日後施工品質，故辦理公開招商說明會，日後將由本公司總管理處進行發包作業，請各位與會營造公司踴躍參與投標。
- (二)為求獲得優良廠商，本案採評分及格最低標方式，廠商須提供服務建議書，供予委員審閱，該案將召開評選會，屆時需進行簡報，請廠商須注意。
- (三)本案施工地點位處澎湖，材料供給不如台灣本島順利，廠商務必對於當地承商供給材料的產能進行了解，以免影響施作工程進行。
- (四)本日招商說明會，與會廠商所提意見，有關集管材料或其他甲方應辦事項；本公司會盡力協助，其餘關於招標文件修正部份，本處會開會討論、研議修正，

八、散會