# 臺北市政府都市發展局 函

地址:臺北市信義區市府路1號

承辦人:趙金城

電話:1999(外縣市02-27208889)轉8378

傳真: 27203922

電子信箱: bm1051@mail. taipei.gov. tw

受文者:台灣區綜合營造工程工業同業公會

發文日期:中華民國106年6月5日

發文字號: 北市都授建字第10648710900號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:本府工務局衛生下水道工程處106年5月31日北市工衛營字第10606542300號函一

份(48710900A00\_ATTCH1.pdf)

主旨:函轉行政院環境保護署審定逢甲實業有限公司申請逢甲牌 FG3-008型號預鑄式建築物污水處理設施展延案,請函轉 貴會各會員參照,請查照。

說明:依本府工務局衛生下水道工程處106年5月31日北市工衛營 字第10606542300號函辦理。

正本:臺北市不動產開發商業同業公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會、臺北市建

築師公會、台灣省建築師公會台北市聯絡處

線



# 電子多

### 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 函

地址:10376 臺北市大同區酒泉街235號

承辦人:張凌容

電話: 2597-3183轉150 傳真: 2597-4045

電子信箱: sso30114@mail, taipei, gov. tw

受文者;臺北市建築管理工程處

發文日期:中華民國106年5月31日

發文字號: 北市工衛營字第10606542300號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:環保署公文及審定登記文件(06542300A00\_ATTCH1, pdf、06542300A00\_ATTCH2. pd

f ~ 06542300A00\_ATTCH3. pdf)

主旨:函轉行政院環境保護署審定逢甲實業有限公司申請逢甲牌 FG3-008型號預鑄式建築物污水處理設施展延案,請查照

#### 說明:

- -、依行政院環境保護署106年5月25日環署督字第1060038707號函暨環署督字第1060039257號函辦理。
- 二、旨案行政院環境保護署106年5月25日環署督字第10600387 07號函文說明三處分相對人名稱為「逢甲實業有限公司」 , 誤植為「全勝實業社」,於是日環署督字第1060039257 號函更正,合先敘明。
- 三、本案依本府97年5月7日府授工衛字第09732077700號函頒 「臺北市污排水用戶排水設備圖說圖審簽證制度革新方案 」,4-3實施方式:單一窗口收件:「....由衛工處統一收 件,並完成污水排水(下水道用戶排水設備)設計圖說圖 審簽證作業,將污水排水設計圖說副本1份送建管處..., 。」等規定係屬貴處權責。另本案申請文件及審定登記文

建管處 1060601 \*DDAA10648710900\*

第1頁, 共2頁

件內容,涉及個人資料部份,請依個人資料保護法相關規 定妥為保存使用。





第2頁, 共2頁

# 行政院環境保護署 函

地址:10042 臺北市中正區中華路1段83號

聯絡人:黃靖溱

電話: (04)2252-1718 #5334

傳真:(04)2252-1522

電子郵件: 0278@epa.gov.tw

受文者:臺北市政府

發文日期:中華民國106年5月25日 發文字號:環署督字第1060039257號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:

訂


主旨:本署106年5月25日環署督字第1060038707號函文說明三處 分相對人名稱為「逢甲實業有限公司」,誤植為「全勝實 業社」,謹此更正,請查照。

說明:依據本署106年5月25日環署督字第1060038707號函辦理。

正本:逢甲實業有限公司 代表人黃武田

副本:內政部、各縣市政府(建築主管機關)、直轄市、縣(市)環保機關、各國家公園管理處、各科學工業園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部加

工出口區管理處、交通部臺灣區國道高速公路局電的市份政文 交15 類 11章



\*AAAA10606557300\*

第1頁,共1頁

檔 號: 保存年限:

### 行政院環境保護署 函

地址:10042 臺北市中正區中華路1段83號

聯絡人:黃靖溱

電話: (04)2252-1718 #5334

傳真:(04)2252-1522

電子郵件: 0278@epa.gov.tw

受文者:臺北市政府

發文日期:中華民國106年5月25日 發文字號:環署督字第1060038707號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件: 0895-02\_FG3-006型號審定登記文件、收據1紙(1060038707-0-0.pdf)

主旨:貴公司申請逢甲牌FG3-008型號預鑄式建築物污水處理設施展延案,經本署與內政部共同審定通過並予登記,登記事項詳如附審定登記文件,請查照。


#### 說明:

\$1

- 一、依據貴公司106年5月23日106逢甲字第106052301號、106 年4月10日106逢甲字第106041001號函、預鑄式建築物污水 處理設施管理辦法及本署106年5月17日製造工廠現場查驗 結果辦理。
- 二、檢附證書費新臺幣500元整收據(總號000099號)1紙及加 蓋騎縫章之逢甲牌FG3-008型號預鑄式建築物污水處理設 施審定登記文件計8頁(預建污字第0896-02號)及申請文件 各1份。



- 三、處分相對人名稱:全勝實業社(代表人姓名:黃武田、身分 證統一號碼:B12080\*\*\*\*)、公司統一編號:52821020、公 司所在地:臺中市南屯區惠中里大正街50號1樓。
- 四、對本處分如不服應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書送由本署轉送行政院審議。





五、副本抄送內政部及相關單位,本案審定登記文件及申請文 件相關資料涉及個人資料部分,請依個人資料保護法相關 規定妥為保存使用。

正本:逢甲實業有限公司 代表人黃武田

副本:內政部(含申請文件)、各縣市政府(建築主管機關)、直轄市、縣(市)環保機關 、各國家公園管理處、各科學工業園區管理局、經濟部水利署臺北水源特定區管 理局、經濟部加工出口區管理處、交通部臺灣區國道高速公路局(以上均含審定

登記文件) 最0份-0522支





#### 預鑄式建築物污水處理設施審定登記文件 首頁

審定字號:預建污字第 0896-02 號

逢甲實業有限公司申請預鑄式建築物污水處理設施,經內政部及行政院 環境保護署共同審定通過並登記下列事項。

一、名稱:預鑄式建築物污水處理設施

二、廠牌:逢甲牌

三、型號:FG3-008

四、基本資料及規格:第2頁至第8頁(共7頁)

五、材質:玻璃纖維(FRP)

六、外型:圓柱體,總長:3.32公尺,槽體數:1個

槽體尺寸:3.32(長)x1.50(直徑),單位:公尺

七、人孔數:3個

八、有效期限: 自106年5月31日至109年5月30日

中華民國106年5月25日

頁次:第2頁/共8頁


		丞不	下資料及規	格		
基本資料	請單位製	名稱	逢甲實業有限公司			
		地址	臺中市南屯區惠中里大正街 50 號 1 樓			
		統一編號	52821020	營業登記、商業登記 之相關證明文件字號	100 menerals   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	
		負責人姓名	黄武田	身分證字號	B120802959	
		負責人住址	臺中市南	屯區惠中里大正街 50 號		
		名稱	逢甲實業有限公司			
		地址	臺中市龍井區蚵寮路 251 巷 313 號			
	造工	工廠登記證 編號	66-002563			
	廠	負責人姓名	黄武田	身分證字號	B120802959	
		負責人住址	台中市南	<b>屯區惠中里大正街 50 g</b>	惠中里大正街 50 號	
設施規格	處理方式				11.80CMD	
	適用建築物用途分類			3. 工業、倉儲期 4. 休閒、文教期 5. 宗教類(E) 6. 衛生、福利、 7. 辦公、服務期	2. 商業類(B-2、B-4) 3. 工業、倉储類(C-1) 4. 休閒、文教類(D-3、D-4、D-5)	
	適用水源水質水量保護區 可符合之放流水標準			否	否	
				流量≦250m³/日	流量≦250m³/日建築物污水處理設施	
				: 3,32 公尺,槽體數:1個 32(長)×1,50(直徑)		
	人孔蓋 圓形:48(直徑) (單位:公分) 材質:鑄鐵或FF			3(直徑),數量:3(個) F鐵或 FRP		

預鑄式建築物污水處理設施審定登記文件 頁次:第3頁/共8頁 基本資料及規格 單元名稱 單位 槽體尺寸 有效水深 單位 厭氣濾床槽一 1.31(L)×1.484(D) 1,284 公尺 公尺 污水 厭氣濾床槽二 0.65(L)×1.484(D) 公尺 1.284 公尺 處理 1. 14(L)×1. 484(D) 單元 接觸曝氣槽 1.274 公尺 公尺 0. 20(L)×1. 484(D) 沉澱槽 1.274公尺 公尺 消毒槽  $0.10(L)\times0.65(W)\times0.40(H)$ 公尺 0.30 公尺 附屬 設備規格 設備名稱 數量 機電  $0.068 \text{m}^3/\text{min} \sim 0.15 \text{Kg/m}^2 \sim 0.060 \text{Kw}$ 設備 鼓風機 2 設備名稱 設備規格 數量 厭氣濾床槽一 蜂巢式,比表面積 56m²/m³,孔隙率 施 填充率 41.3% 規 濾材 99% 格 厭氣濾床槽二 蜂巢式,比表面積 56m²/m³,孔隙率 填充率 63.9% 其他 濾材 99% 球狀 m、比表面積 60m²/m³、孔隙率 附屬 接觸濾材 填充率 55% 設備 97%,材質 PP ABS 樹脂, 風量 100~450L/min 散氣盤 PVC、送風口管徑 16mm、輸泥口徑 氣升泵 25mm  $PVC \cdot 6.5cm(D) \times 20cm(H)$ 加藥筒 儀控 設備名稱 設備規格 數量 設備 儀控電氣箱 30cm(高)×30cm(寬)×15cm(深)


頁次:第4頁/共8頁

污水處理流程及控制圖 (包括水流方向及各處理單元之控制參數) 生活污水 BOD=200mg/L SS=160mg/L有效水深>1.2m COD=300mg/L 厭氣濾床槽(一) ▶污泥委託合格 大腸菌=10,000,000 清除機構清運 (CFU/100ml) 廢棄污泥 厭氣濾床槽(二) 有效水深>1.2m D.O.>1mg/L 接觸曝氣槽 停留時間>3hr 沉澱槽 加藥筒. BOD<30mg/L 停留時間 消毒槽 >15min SS<30mg/L COD<100mg/L 大腸菌<200,000 (CFU/100ml) 放流

頁次:第5頁/共8頁




頁次:第6頁/共8頁




頁次:第7頁/共8頁

污水處理設施剖面圖



頁次:第8頁/共8頁

消毒槽俯視圖、側視圖、剖面圖



- 1.槽體與隔板材質
  - (1)材質: FRP玻璃纖維強化塑膠
  - (2)槽壁厚度:6mm
  - (3)隔板厚度:6mm
  - (4)槽體材料品質符合CNS11654表10及CNS11658表1
- 2.尺寸規格: 0.10m(L)×0.65 m(W)×0.40m(H)
- 3.附屬設備及規格
  - (1)加藥筒

數量:1組

尺寸: 0.065 m(D)x0,20m(H)

材質:PVC


(2)出流管: Ø 100mm PVC管



圖例說明

加藥筒 (M) 溢流堰 M 廢(污)水流向





0.40 0.25 0.20 0.20 0.65

消毒槽側視圖B-B"

消毒槽剖面圖A-A"