

正 本

檔 號：

保存年限：

台灣自來水股份有限公司北區工程處 函

108

台北市萬華區開封街二段40號

機關地址：新北市永和區水源街52號

承辦人：王毓文

電話：02-29282999分機358

傳真：02-29217350

電子信箱：yuwen656986@mail.water.gov.tw

受文者：台灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國107年10月2日

發文字號：台水北二字第1070006126號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第2次公開說明會會議紀錄、0921簽名冊、照片1、照片2

主旨：檢送「員峽淨水場擴建統包工程」公開說明會會議紀錄乙份，請查照。

說明：旨揭工程第二次公開說明會已於107年9月21日召開，計有2家廠商代表參加。

正本：台灣區綜合營造業同業公會、集美工程顧問股份有限公司、政東水電工程有限公司

副本：本公司總管理處、本處第三課、第二課

處長林金玉

員嶼淨水場擴建統包工程

公開說明會會議紀錄

一、時間：107 年 9 月 21 日上午 9 時 30 分

二、地點：本處會議室

三、主持人：鄭副處長超仁

紀錄：王毓文

四、出席單位或人員：(詳會議出席人員簽名冊)

五、主辦單位報告：略

六、相關單位提議事項：

(一)集美工程顧問公司：

1.建議規範內容訂定原則性，如抽水機運轉須不影響鄰房生活，產生噪音問題，而非限定採用何種形式抽水機。(沉水式或豎軸式皆可採用)(統包規範 4-7-8 第 20 項)

2.既有及新設快濾池出水，分別埋設出水管線至清水池，於進清水池前皆需裝設水量計及電動控制閥(統包規範 4-8)，因為每一濾池出水管已設有水量計及電動閘閥(統包規範 4-7-8 第 18 項)，建議可不再設置。

(二)政東水電工程公司：無意見。

七、討論：(略)

八、決議：

(一)本工程周邊緊鄰住戶，規範抽水機採用沉水式抽水機係為避免噪音擾民，且其經費亦以沉水式估算，尚無需修正。

(二)水量計及電動閘閥之設置主要考量操作維護需求，仍維持原規範規定。

九、散會：是日上午 11 時 20 分

《裝》

《訂》

《線》





全體積極參與
提升安衛認知

中區供水-通河村聯會
明晚及後天下午、晚間

員峰淨水廠擴建統包工程
廠商公開說明簡報

台灣自來水公司北區工程處
報告人：陳瑞琪課長
中華民國107年09月21日

「板新地區供水改善計畫二期工程第二階段工程細部設計委託技術服務案」光復加壓站4,000立方公尺配水池細部設計報告(第三次修正)
審查檢討會議出席單位簽名冊

主辦單位：北區工程處

時 間	107 年 2 月 7 日下午13時30分		地 點	總管理處第3會議室	
主持人	李總工程師嘉榮 陳振華			紀 錄	吳鍾青
出席人員	單 位	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註	
	1 審查委員		藍炳樟		
	2		板新區		
	3		曾永年		
	4 總管理處				
	5		林家煌		
	6	組長	謝玉盛		
	7		楊成洲		
	8 台北自來水事業處				
	9				
	10 第十二區管理處				
	11		黃永富		
	12				
	13				
	14 北工處	處長	林金玉		
	15	副處長	楊錦池		
	16 一課		鄭超仁		
	17		吳鍾青		

「板新地區供水改善計畫二期工程第二階段工程細部設計委託技術服務案」光復加壓站4,000立方公尺配水池細部設計報告(第三次修正)
審查檢討會議出席單位簽名冊

主辦單位：北區工程處

時 間		107 年 2 月 7 日下午13時30分		地 點	總管理處第3會議室
主持人		李總工程師嘉榮		紀 錄	吳鍾青
出席人員	18	三課		李鍾青	
	19				
	20	三所			
	21	工安課			
	22	黎明工程顧問股份有限公司	經理	李瑞昌	
	23		組長	李立煌	
	24		電機技師	李世育	
	25				
	26		工程師	劉聚杰	
	27		工程師	黃彥凱	
	28				
	29				
	30				
	31				
員	32	工作人員			