

檔 號：
保存年限：

策
務
組

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9

樓

承辦人：游嘉文

聯絡電話：02-87897683

傳真：02-87897674

E-mail：cy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年7月19日

發文字號：工程技字第1080200793號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (3600000000G_1080200793_doc1_Attach1.pdf)

主旨：檢送108年7月4日編修公共工程細目碼編訂規則表「第

07111章 塗液類防潮」等十二章審查會議紀錄一份，請查

照。

正本：王委員榮吉、何委員明錦、陳委員奇生、陳委員建忠、內政部營建署、內政部土地重劃工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處(含附件)

電 2019/07/19 文
交 18:58:45 換 章



108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 07111 章 塗液類防潮」等十二章審查會議

時間：108 年 07 月 04 日（星期四）上午 9 時 30 分

地點：行政院公共工程委員會第四會議室(臺北市信義區松仁路 3 號 9 樓)

主持人：蔡簡任技正志昌

審查委員：王委員榮吉、何委員明錦、陳委員奇生、陳委員建忠(請假)【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結論：

- 一、有關編修細目碼編訂規則表「第 07111 章 塗液類防潮」，提案單位建議於第 9 碼增列防潮之施工方式「底劑」及「面漆」，經討論同意納入本章，另併同增列「防潮層」乙項。
- 二、有關編修細目碼編訂規則表「第 07121 章 橡化瀝青防水膜」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：
 - (一) 第 8 碼：增列防水膜之施工方式「冷貼」及「熱熔式」，另配合增列常用項目「自黏式」乙項。
 - (二) 第 9 碼：原提案新增於第 8 碼「砂面」乙項，因考量其另屬表面處理，故調整至第 9 碼。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 07145 章 水泥基防水」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 8 碼：增列防水之施工方式「底層」、「中層」及「面層」。

(二) 第 9 碼：增列防水之材質「玻璃纖維網」及「抗裂纖維」。

(三) 第 10 碼：增列估價用單位「處」乙項。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 07505 章 屋頂防水層」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：增列大類別「丙烯橡膠複合防水材」、「無縫熱熔式防水膠」、「聚乙烯膠布」及「導水板」。

(二) 第 8~9 碼：配合提案新增第 6 碼「導水板」，分別於第 8 碼增列「H=10mm」及第 9 碼增列「上層附 PET 熱熔不織布」。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 07811 章 噴附式防火被覆」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 9 碼：原提案於第 7 碼新增「含金屬掛網」乙項，因考量其屬性與第 7 碼分類其他項目不同，故調整至第 9 碼較為合適。

(二) 其他項目經檢討因採工項編碼(不含“M”)已包含相關工資，故不宜納入本章。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 07840 章 防火阻絕」，提案單位建議於第 8 碼增列防火阻絕之檔板「64K 100mm 厚岩棉板」及「1/8"防火膠泥」，經討論同意納入本章，惟第 8 碼其他項目未列規格，故調整增列項目為「厚岩棉板」及「防火膠泥」；另配合增列常用項目「矽酸鈣板」及「防火矽利康」。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 07921 章 填縫材」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 7 碼：增列附屬材料之次類別「軟條」乙項。

(二) 其他項目經檢討因提案新增項目非屬本章材料屬性(如細砂)，故不宜納入本章。

八、有關編修細目碼編訂規則表「第 08100 章 金屬門扇及門樘」，提案單位建議於第 7~9 碼增列金屬門扇之類型、寬度及高度，因考量增列項目已有更為完整之相關細目碼編訂規則表「第 08110 章 鋼門扇及門樘」、「第 08120 章 鋁門扇及門樘」及「第 08130 章 不銹鋼門扇及門樘」，故增列項目不宜納入本章。

九、有關編修細目碼編訂規則表「第 08110 章 鋼門扇及門樘」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 12 碼：增列估價用單位「才」及「扇」。

(二) 其他項目經檢討於原細目碼編訂規則表已有相關項目，故不宜納入本章。

十、有關編修細目碼編訂規則表「第 08711 章 標準門鉸鏈」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 8 碼：增列門鉸鏈之材質「不銹鋼」乙項；另配合增列其他常用項目「鋼鐵」、「鋁及鋁合金」、「銅及銅合金」及「鉻鐵」。

(二) 其他項目經檢討因考量規格項目語意不清，故不宜納入本章。

十一、有關編修細目碼規則表「第 08830 章 明鏡」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：增列明鏡之種類「單層鏡板(SUS 316)」、「單層鏡板(SUS 304)」、「雙層鏡板(SUS 316)」及「雙層鏡板(SUS 304)」。

(二) 第 8~9 碼：原提案新增規格為單一尺寸，經討論後改調整以範圍表示，並將碼位說明分別註明為寬度(短軸)及高度(長軸)「600mm 以下」、「600mm~799mm」、「800mm~1199mm」、「1200mm~2399mm」、「2400mm~3599mm」及「3600mm 以上」。

(三) 第 10 碼：增列估價用單位「面」乙項。

十二、有關編修細目碼編訂規則表「第 08911 章 鋁帷幕牆」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 9 碼：增列相關項目「(含內部封板、隔熱棉、推射窗)」及「防火層間塞」。

(二) 其他項目屬後續完工後維護項目，經檢討增列項目不宜納入本章。

十三、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 07111、07121、07145、07505、07811、07840、07921、08110、08711、08830 及 08911 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
07111	塗液類防湖	大類別		材料							
0			0		0		0		1	M	
1	瀝青塗液		1	橡膠地瀝青			1	底劑	2	M2	
2	橡膠塗液		0				2	防潮層	3	M3	
			1	丙烯酸酯橡膠類			23	面塗	4	式	
			2	氯丁二烯橡膠類					5	T	
3	樹脂塗液		0						6	只	
			1	聚胺脂					7	個	
			2	丙烯酸樹脂					8	組	
			3	聚脲脂					9	KG	

0:不分類時使用

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
07121	梅化瀝青防水膜	厚度	保護層材料							
		0	0	0	0	0		1	M	0：不分類時使用
		1	1	1	冷貼	1	砂面	2	M2	
		2	2	2	熱壓式			3	M3	
		3	3	3	砂面			4	式	
		4	4	3	自黏式			5	T	
		5						6	只	
		6						7	個	
		7						8	組	
		8						9	KG	
		9								
		A								
		B								
		C								
		D								
		E								
		F								
		G								
		H								
		J								

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
07145	水泥基防水	大類別								
		0	0	0	底層	0	玻璃纖維網	1	M	
		1	1	1	中層	1	抗裂纖維	2	M2	
		2	2	2	面層	2		3	M3	
				3				4	式	
								5	T	
								6	只	
								7	個	
								8	組	
								9	KG	
								A	處	

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼	9碼	10碼	10碼名稱	備註
07505	屋頂防水層	大類別	次類別	規格	其他	估價用單位		
M		0 1 (油毛氈、紙)	0 1 油毛氈	0 1 430g/m ² 2 (430g/m ² 一層, 共3皮) 3 (430g/m ² 二層, 共5皮) 4 650g/m ² 5 (650g/m ² 一層, 共3皮) 6 (650g/m ² 二層, 共5皮)	0 1 2 3 底層處理 塗布底油 施藥	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 卷 L		0: 不分類時使用 CNS 10410 A2158
		2 油毛氈	2 油毛氈	0 1 940g/m ² 2 (940g/m ² 一層, 共3皮) 3 (940g/m ² 二層, 共5皮) 4 1500g/m ² 5 (1500g/m ² 一層, 共3皮) 6 (1500g/m ² 二層, 共5皮) 7 5皮 8 7皮 9 22kg A 30kg B 35kg C (1500g/m ² 三層, 共7皮)				CNS 10412 A2159
		3 附粗砂粒油毛氈	3 附粗砂粒油毛氈	0 1 3500g/m ² 2 (3500g/m ² 一層, 共3皮) 3 (3500g/m ² 二層, 共5皮)				
		4 瀝青塑膠油	4 瀝青塑膠油	0				CNS 6986 A2091
		5 瀝青	5 瀝青	0				
		0 1 壓頂泛水	0 1 壓頂泛水	0 1 厚度1.8mm 2 厚度2.0mm 3 厚度6.0mm 4	0 1 造工帶料			
2	塑膠薄片防水層							
3	聚脲酯防水膜							
4	氯化瀝青防水膜							
5	氯硫化聚乙炔防水膜							
A	熱作瀝青塗膜式屋頂鋪面							
B	塗刷式瀝青冷作屋頂							
C	彈性膜屋頂							
D	隔熱塑膠膜屋頂							
E	改質瀝青屋頂防水氈							
F	液狀塗層屋頂							
G	泡沫保護層屋頂							
H	卷裝成品屋頂鋪面							
J	屋頂維護及修理							
K	丁基橡膠防水膜							
L	女兒牆							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	8碼	8碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
		M	丙烯橡膠複合防水材									
		N	無縫熱熔式防水膠									
		P	聚乙烯膠布									
		Q	單水板	Q		Q	H=10mm	Q	上層附PET熱熔不織布			
						I		I				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
			施工方式		分類		防火時效				估價用單位	
07811	噴附式防火披覆	0 1	噴覆式	0 1 2 3 4 5	室內用碳化混合物 室內用纖維材 室外用碳化混合物 室外用纖維材 金屬掛網	0 1 2 3 4	防火時效0.5小時 防火時效1小時 防火時效2小時 防火時效3小時	0 1 2 3 4	金屬掛網 金屬掛網 金屬掛網 金屬掛網	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 袋	0：不分類時使用

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	估價用單位	備註
07840	防火阻絕	0	防火時效	0	材料	0	牆板	0	底劑	1	M	M	0:不分類時使用
		1	防火時效0.5小時	1	填縫型(含填塞)	1	石膏板	1	有底劑	2	M2	M2	
		2	防火時效1.0小時	2	填縫型(未含填塞)	2	礦纖板	2	無底劑	3	M3	M3	
		3	防火時效1.5小時	3	發泡型	3	礦纖棉墊			4	式	式	
		4	防火時效2.0小時			4	礦纖油灰補土			5	T	T	
		5	防火時效2.5小時			5	礦纖油灰補土			6	只	只	
		6	防火時效3.0小時			6	高鋁砂纖防火板			7	個	個	
						7	64K-100mm厚岩棉板			8	組	組	
						8	矽酸鈣板			9	KG	KG	
						9	148-防火膠泥						
							防火矽利盧						

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
07921	填縫材	6碼名稱	7碼名稱	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M		0	0	矽酮類	0	0	0		1	M	0：不分類時使用
		1	1	聚硫化物類	1	彈性聚乙稀發泡樹脂條			2	M2	CNS8903 A2136
			2	聚胺酯類	2	接縫墊條			3	M3	建築用密封材料
			3	內烯醚醯類	3	海棉接縫條			4	式	CNS10209 A2154
			4	苯乙稀丁二烯橡膠類	4	玻璃壓條			5	T	建築用墊條
			5	丁基橡膠類	5	防雨條			6	只	CNS12351 A2226
			6	細砂	6	海棉氣密及玻璃壓條			7	個	建築用海棉墊條
			7		7	橡膠止水帶			8	組	
		2	0	彈性聚乙稀發泡樹脂條	0				9	KG	
			1	接縫墊條	1				A	L	
			2	海棉接縫條	2						
			3	玻璃壓條	3						
			4	防雨條	4						
			5	海棉氣密及玻璃壓條	5						
			6	橡膠止水帶	6						
			7		7						
		3	0	清潔劑	0						
			1	底油	1						
			2	填縫遮蔽膠帶	2						
			3	墊條	3						
			4		4						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
08110	鋼門窗及門樓		型式		寬mm		高mm		拉風壓強度		其他性能		表面處理		估價用單位	
		7	(推開式, 框構, 隔音門)	0		0	H=1900mm-1999mm			0	(隔音性, Ts-25等級)					
		8	(推開式, 單面平板, 隔音)	1	W=600mm-699mm	1	H=2000mm-2099mm			1	(隔音性, Ts-30等級)					
		9	(推開式, 雙面平板, 隔音)	2	W=700mm-799mm	2	H=2100mm-2199mm			2	(隔音性, Ts-35等級)					
				3	W=800mm-899mm	3	H=2200mm-2299mm			3	(隔音性, Ts-40等級)					
				4	W=900mm-999mm	4	H=2300mm-2399mm			4						
				5	W=1000mm-1099mm	5	H=2400mm-2499mm									
				6	W=1100mm-1199mm	6	H=2500mm-2599mm									
				7	W=1200mm-1299mm	7	H=2600mm-2699mm									
				8	W=1300mm-1399mm	8	H=2700mm-2799mm									
				9	W=1400mm-1499mm	9	H=2800mm-2899mm									
				A	W=1500mm-1599mm	A	H=2900mm-2999mm									
				B	W=1600mm-1699mm	B	H=3000mm以上									
				C	W=1700mm-1799mm	C										
				D	W=1800mm-1899mm											
				E	W=1900mm-1999mm											
				F	W=2000mm-2099mm											
				G	W=2100mm-2199mm											
				H	W=2200mm-2299mm											
				J	W=2300mm-2399mm											
				K	W=2400mm-2499mm											
				L	W=2500mm-2599mm											
				M	W=2600mm-2699mm											
				N	W=2700mm-2799mm											
				P	W=2800mm以上											
				0		0	H=1900mm-1999mm									
				1	W=900mm-999mm	1	H=2000mm-2099mm									
				2	W=1000mm-1099mm	2	H=2100mm-2199mm									
				3	W=1100mm-1199mm	3	H=2200mm-2299mm									
				4	W=1200mm-1299mm	4	H=2300mm-2399mm									
				5	W=1300mm-1399mm	5	H=2400mm-2499mm									
				6	W=1400mm-1499mm	6	H=2500mm-2599mm									
				7	W=1500mm-1599mm	7	H=2600mm-2699mm									
				8	W=1600mm-1699mm	8	H=2700mm-2799mm									
				9	W=1700mm-1799mm	9										
				A	(橫拉式, 框構, 隔音門)											
				B	(橫拉式, 單面平板, 隔音)											
				C	(橫拉式, 雙面平板, 隔音)											
				X	紗門											

公共工程細目碼編訂規則表

車碼	車名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
08110	細門廳及門柱		型式		寬mm		高mm		抗壓強度		其他性能		表面處理		估價用單位	
				A	W=1800mm-1899mm B W=1900mm-1999mm C W=2000mm-2099mm D W=2100mm-2199mm E W=2200mm-2299mm F W=2300mm-2399mm G W=2400mm-2499mm H W=2500mm-2599mm J W=2600mm-2699mm K W=2700mm-2799mm L W=2800mm-2899mm M W=2900mm-2999mm N W=3000mm-3099mm P W=3100mm-3199mm Q W=3200mm-3299mm R W=3300mm-3399mm S W=3400mm-3499mm T W=3500mm-3599mm U W=3600mm以上	A H=2800mm以上										
		D (推開式，矩樑，隔熱門) E (推開式，單面平板，隔熱 F (推開式，雙面平板，隔熱		0 1 W=900mm-999mm 2 W=1000mm-1099mm 3 W=1100mm-1199mm 4 W=1200mm-1299mm 5 W=1300mm-1399mm 6 W=1400mm-1499mm 7 W=1500mm-1599mm 8 W=1600mm-1699mm 9 W=1700mm-1799mm A W=1800mm-1899mm B W=1900mm-1999mm C W=2000mm-2099mm D W=2100mm-2199mm E W=2200mm-2299mm F W=2300mm-2399mm G W=2400mm-2499mm H W=2500mm-2599mm J W=2600mm-2699mm K W=2700mm-2799mm L W=2800mm-2899mm M W=2900mm-2999mm N W=3000mm-3099mm P W=3100mm-3199mm Q W=3200mm-3299mm	0 1 H=1900mm-1999mm 2 H=2000mm-2099mm 3 H=2100mm-2199mm 4 H=2200mm-2299mm 5 H=2300mm-2399mm 6 H=2400mm-2499mm 7 H=2500mm-2599mm 8 H=2600mm-2699mm 9 H=2700mm-2799mm A H=2800mm以上	0 1 (隔熱性，熱阻0.25m2.h.℃/Kcal) 2 (隔熱性，熱阻0.29m3.h.℃/Kcal) 3 (隔熱性，熱阻0.33m4.h.℃/Kcal) 4 (隔熱性，熱阻0.40m5.h.℃/Kcal)										

章碼	章名	5碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
08110	銅門窗及門框		形式		R W=3300mm-3399mm S W=3400mm-3499mm T W=3500mm-3599mm U W=3600mm以上		第四		抗風壓強度		其他性能		表面處理		估價用單位	
		G (橫拉式, 框樑, 隔熱門) H (橫拉式, 單面平板, 隔熱) J (橫拉式, 雙面平板, 隔熱)		0 1 W=900mm-999mm 2 W=1000mm-1099mm 3 W=1100mm-1199mm 4 W=1200mm-1299mm 5 W=1300mm-1399mm 6 W=1400mm-1499mm 7 W=1500mm-1599mm 8 W=1600mm-1699mm 9 W=1700mm-1799mm A W=1800mm-1899mm B W=1900mm-1999mm C W=2000mm-2099mm D W=2100mm-2199mm E W=2200mm-2299mm F W=2300mm-2399mm G W=2400mm-2499mm H W=2500mm-2599mm I W=2600mm-2699mm J W=2700mm-2799mm A H=2800mm以上	0 1 H=1900mm-1999mm 2 H=2000mm-2099mm 3 H=2100mm-2199mm 4 H=2200mm-2299mm 5 H=2300mm-2399mm 6 H=2400mm-2499mm 7 H=2500mm-2599mm 8 H=2600mm-2699mm 9 H=2700mm-2799mm A H=2800mm以上											
		K (推開式, 框樑, 防火門) L (推開式, 單面平板, 防火) M (推開式, 雙面平板, 防火) R 強化銅門 S 防火門 H 台柱連樑銅門-單線防火門		0 1 W=900mm-999mm 2 W=1000mm-1099mm 3 W=1100mm-1199mm 4 W=1200mm-1299mm 5 W=1300mm-1399mm 6 W=1400mm-1499mm 7 W=1500mm-1599mm 8 W=1600mm-1699mm 9 W=1700mm-1799mm	0 1 H=1900mm-1999mm 2 H=2000mm-2099mm 3 H=2100mm-2199mm 4 H=2200mm-2299mm 5 H=2300mm-2399mm 6 H=2400mm-2499mm 7 H=2500mm-2599mm 8 H=2600mm-2699mm 9 H=2700mm-2799mm					F30A F60A F120A F30B F60B F120B F180A F180B	0 1 2 3 4 5 6 H J					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
08110	鋼門窗及門樓	型式	寬mm	高mm	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	備註
			A W=1800mm-1899mm B W=1900mm-1999mm C W=2000mm-2099mm D W=2100mm-2199mm E W=2200mm-2299mm F W=2300mm-2399mm G W=2400mm-2499mm H W=2500mm-2599mm J W=2600mm-2699mm K W=2700mm-2799mm L W=2800mm-2899mm M W=2900mm-2999mm N W=3000mm-3099mm P W=3100mm-3199mm Q W=3200mm-3299mm R W=3300mm-3399mm S W=3400mm-3499mm T W=3500mm-3599mm U W=3600mm以上	A H=2800mm以上		抗風壓強度		其他性能		表面處理		估價用單位	
		N (橫拉式, 框構, 防火門) P (橫拉式, 單面平板, 防火) Q (橫拉式, 雙面平板, 防火)	0 1 W=900mm-999mm 2 W=1000mm-1099mm 3 W=1100mm-1199mm 4 W=1200mm-1299mm 5 W=1300mm-1399mm 6 W=1400mm-1499mm 7 W=1500mm-1599mm 8 W=1600mm-1699mm 9 W=1700mm-1799mm A W=1800mm-1899mm B W=1900mm-1999mm C W=2000mm-2099mm D W=2100mm-2199mm E W=2200mm-2299mm F W=2300mm-2399mm G W=2400mm-2499mm H W=2500mm-2599mm J W=2600mm-2699mm K W=2700mm-2799mm L W=2800mm-2899mm M W=2900mm-2999mm N W=3000mm-3099mm P W=3100mm-3199mm Q W=3200mm-3299mm	0 1 H=1900mm-1999mm 2 H=2000mm-2099mm 3 H=2100mm-2199mm 4 H=2200mm-2299mm 5 H=2300mm-2399mm 6 H=2400mm-2499mm 7 H=2500mm-2599mm 8 H=2600mm-2699mm 9 H=2700mm-2799mm A H=2800mm以上									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
08110	鋼門扇及門框		形式	R W=3300mm-3399mm S W=3400mm-3499mm T W=3500mm-3599mm U W=3600mm以上	寬mm		高mm		抗風壓強度		其他性能		表面處理		估價用單位	
		T	檢修門	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E	W=500mm-599mm W=600mm-699mm W=700mm-799mm W=800mm-899mm W=900mm-999mm W=1000mm-1099mm W=1100mm-1199mm W=1200mm-1299mm W=1300mm-1399mm W=1400mm-1499mm W=1500mm-1599mm W=1600mm-1699mm W=1700mm-1799mm W=1800mm以上	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P Q	H=500mm-599mm H=600mm-699mm H=700mm-799mm H=800mm-899mm H=900mm-999mm H=1000mm-1099mm H=1100mm-1199mm H=1200mm-1299mm H=1300mm-1399mm H=1400mm-1499mm H=1500mm-1599mm H=1600mm-1699mm H=1700mm-1799mm H=1800mm-1899mm H=1900mm-1999mm H=2000mm-2099mm H=2100mm-2199mm H=2200mm-2299mm H=2300mm-2399mm H=2400mm-2499mm H=2500mm-2599mm H=2600mm-2699mm H=2700mm-2799mm W=2800mm以上	0								
		a b c	鍍鋅烤漆鋼門框 鍍鋅烤漆鋼門扇 不銹鋼鍍鋅門框	0 1 2	W=1900mm-1999mm W=2000mm-2099mm W=2100mm-2199mm	0		0 1 2 3 4	烤漆選色 45DB，烤漆選色 拉絲金屬 塗漆							

公共工程細目碼編訂規則表

車碼	車名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
08711	標準門鉸鏈	0	形式	0	規格	0	鋼	0		1	估價用單位	0:不分類時使用
		1	蝴蝶型	1	102x102mm	1	鋼	1	102mm	2	M	102mm=4in
				2	127x127mm	2	不銹鋼			3	M2	127mm=5in
						3	鋁及鋁合金			4	M3	
						4	鋼及鋼合金			5	式	
						5	銻			6	T	
		2	旗型	0						7	只	
		3	彈簧型	1	102mm					8	個	
				2	127mm					9	組	
		4	天地型	0						A	KG	
		5	自動歸位型	1	承重<75kg					B	對	
				2	75≤承重<100kg					C	片	
				3	100≤承重<120kg						付	
				4	120≤承重<140kg							
				5	140≤承重<150kg							
				6	150kg≤承重							
		6	非自動	0								

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱 種類	7碼名稱 厚度	8碼 寬度(短軸)	9碼 高度(長軸)	10碼 估價用單位	備註
08830	明鏡	0 1 A 單層鏡板 B 單層鏡板(SUS 316) C 單層鏡板(SUS 304) 2 雙層膠合鏡板 C 雙層鏡板(SUS 316) D 雙層鏡板(SUS 304)	0 1 2 3 4 5 0 1 t=2mm t=3mm t=4mm t=5mm t=6mm t=3mm+3mm	0 1 2 3 4 5 6 600mm以下 600mm-799mm 800mm-1199mm 1200mm-2399mm 2400mm-3599mm 3600mm以上	0 1 2 3 4 5 6 600mm以下 600mm-799mm 800mm-1199mm 1200mm-2399mm 2400mm-3599mm 3600mm以上	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 片 件 套 座 處 面	0:不分類時使用

M

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
08911	鋁帷幕牆	組裝方式	抗風壓強度	表面處理				0:不分類時使用
M		0 單元組裝 1 半單元組裝 2 條式組裝 3 鋁構型 A 鋼合金緊件 B 矽酸鈣板 C	0 抗風壓強度 <200kgf/m ² 1 抗風壓強度 200kgf/m ² 2 抗風壓強度 240kgf/m ² 3 抗風壓強度 280kgf/m ² 4 抗風壓強度 320kgf/m ² 5 抗風壓強度 360kgf/m ² 6 抗風壓強度 >360kgf/m ² 7	0 發色陽極處理 1 粉體塗裝處理 2 氟碳烤漆處理 3	0 外牆8mm強化烤漆玻璃帷幕 A 外牆8mm強化清玻璃帷幕 B 外牆氣破烤漆鋁百葉帷幕 C 外牆石材帷幕 D (含內部封板、隔熱棉、推封窗) Ea 安裝及清潔 Eb 防火層間塞	1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 A A B B C C	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 檯 處 片	