

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 16122 章 高電壓電纜」等五章審查會議

時間：108 年 08 月 27 日（星期二）下午 2 時

地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：蔡簡任技正志昌

審查委員：吳委員國楨、李委員文耀、范委員崇信【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 16122 章 高電壓電纜」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

（一）第 6 碼：原提案於材料類別增列「25KV 交連聚乙烯絕緣聚氯乙烯被覆電力電纜 XLPE」修正為「交連聚乙烯絕緣電力電纜(XLPE)」。

（二）第 7 及 9 碼：配合第 6 碼增列「交連聚乙烯絕緣電力電纜(XLPE)」材料類別，另增加相關規格項目，分別於第 7 碼功能類別增列「(2kV, 1/C)」等 10 項及第 9 碼其他項目增列「中性點接地」等 2 項；前述增列項目詳附件。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 16132 章 導線管」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

（一）提案單位建議刪除第 7 碼「無螺紋」電線用銅管項下之第 9 碼「稱呼 E7」、「稱呼 E13」、「稱呼 E21」、「稱呼 E65」、「稱呼 E104」、「稱呼

呼 E114」共 6 項，係因「CNS 2606 電線電纜用鍍鋅鋼製導線管」之規定已無此規格，爰同意刪除此 6 項規格；刪除項目詳附件。

(二) 其他項目經檢討因非屬本章範疇(如配管工資)或規格語意不清(如 90 度大彎接頭 $R>30\text{cm}$)，故不宜納入本章。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 16133 章 電氣接線盒及配件」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：原提案於材料類別增列「金屬出口盒及彩色蓋板」及「金屬出口盒」，分別修正為「金屬出線盒及彩色蓋板」及「金屬出線盒」。

(二) 第 7 碼：配合第 6 碼增列「金屬出線盒及彩色蓋板」等 3 項材料類別，之第 7 碼功能類別增列「單聯型」及「雙聯型」；另於第 6 碼之「金屬開關盒」、「聚氯乙烯塑膠開關盒」及「聚氯乙烯塑膠出口盒(混凝土用)」材料類別，亦併同於第 7 碼功能類別增列「單聯型」及「雙聯型」。

(三) 其他項目經檢討因規格語意不清(如八角型)，故不宜納入本章。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 16136 章 金屬導線槽」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 8 碼：厚度增列「厚 2.5mm」乙項。

(二) 第 9 碼：規格增列「寬 400x 高 100mm」、「寬 500x 高 100mm」、「寬 700x 高 100mm」及「寬 1000x 高 100mm」。

(三) 第 10 碼：檢視本章之第 6~9 碼及提案新增規格項目均為必要項目，而且無法整併，因考量實務需求，故同意擴增編碼至 12 碼，並於第 10 碼表面處理增列「烤漆」等 6 項，詳附件。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 16137 章 鋁製電纜托架」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第 7 碼：型式增列「彎頭」乙項；另配合正式名稱，分別將「90 度彎管」及「45 度彎管」修正為「90 度彎頭」及「45 度彎頭」。

(二) 第 9 碼：表面處理增列「陽極處理再烤漆」及「陽極處理再靜電粉

體塗裝」。

- (三) 第 10~11 碼：檢視本章之第 6~9 碼及提案新增規格項目均為必要項目，而且無法整併，因考量實務需求，故同意擴增編碼至 12 碼；另分別於第 10 碼厚度增列「厚 2mm」等 4 項；第 11 碼橫桿間距增列「200mm」等 5 項及配合增列常用項目「225mm」乙項。

六、新增細目碼編訂規則表「第 16131 章 電纜架」，相關修正內容說明如後：

- (一) 考量細目碼編訂規則表「第 16137 章 鋁製電纜托架」因材質受限僅能使用鋁製，惟電纜架之材質尚包括鍍鋅鋼、不銹鋼等，故配合本次會議同意新增篇章，並將內容為空白之原綱要編碼規則表「第 16131 章 電纜托架及走道鋼構」，調整章名為「電纜架」，以供使用者依需求參考應用。

- (二) 本章內容編撰方式係參考前揭新完成修正之細目碼編訂規則表「第 16137 章 鋁製電纜托架」之架構，僅於第 6 碼補充相關電纜架之常用材質「鋁製」、「鍍鋅鋼」、「不銹鋼」、「鐵製」、「FRP 製」及「PVC 製」；另於第 9 碼增加「熱浸鍍鋅」乙項；前述增列項目詳附件。

七、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 16122、16132、16133、16136、16137 及 16131 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼功能類別	8碼名稱	9碼名稱	10碼估價單位	備註
16122	高電壓電纜	材料類別	功能類別	名稱	名稱	估價單位	備註
M							
0		0	0	0	0	1	0：不分類時使用
1	2KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE	1	單心	1	1	2	
2	5KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE	2	3心	2	2	3	
3	8KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE(中性點接地)	3	(2kV, 1/C)	3	3	4	
4	8KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE(中性點不接)	4	(2kV, 3/C)	4	4	5	
5	15KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE(中性點接地)	5	(5kV, 1/C)	5	5	6	
6	15KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE(中性點不接)	6	(5kV, 3/C)	6	6	7	
7	25KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE(中性點接地)	7	(8kV, 1/C)	7	7	8	
8	25KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE(中性點不接)	8	(8kV, 3/C)	8	8	9	
9B	25KV交連聚乙稀絕緣聚氣乙稀被覆電力電纜XLPE	9	(15kV, 1/C)	9	9	10	
		A	(15kV, 3/C)	A	10	11	
		B	(25kV, 1/C)	B	11	12	
		C	(25kV, 3/C)	C	12	13	
		D		D	13	14	
		E		E	14	15	
		F		F	15	16	
		G		G	16	17	
		H		H	17	18	
		I		I	18	19	
		J		J	19	20	
		K		K	20	21	
		L		L	21	22	
		M		M	22	23	
		N		N	23	24	
9	低煙無毒電力電纜(LSFH-XLPE)	0		0	0	1	
		1	(2kV, 1/C)	1	1	2	
		2	(2kV, 3/C)	2	2	3	
		3	(5kV, 1/C)	3	3	4	
		4	(5kV, 3/C)	4	4	5	
		5	(8kV, 1/C)	5	5	6	
		6	(8kV, 3/C)	6	6	7	
		7	(15kV, 1/C)	7	7	8	
		8	(15kV, 3/C)	8	8	9	
		9	(25kV, 1/C)	9	9	10	
		A	(25kV, 3/C)	A	10	11	
		B		B	11	12	
		C		C	12	13	
		D		D	13	14	
		E		E	14	15	
		F		F	15	16	

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	8碼	8碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
16122	高電壓電纜		材料類別		功能類別	G	600mm ²				估價用單位	
						H	800mm ²					
		A	乙丙烯橡膠絕緣電纜(EPR)	0	0	0	AWG8					
				1	(2kV, 1/C)	1	AWG6					
				2	(2kV, 3/C)	2	AWG4					
				3	(5kV, 1/C)	3	AWG2					
				4	(5kV, 3/C)	4	AWG1					
				5	(8kV, 1/C)	5	AWG1/0					
				6	(8kV, 3/C)	6	AWG2/0					
				7	(15kV, 1/C)	7	AWG3/0					
				8	(15kV, 3/C)	8	AWG4/0					
				9	(25kV, 1/C)	9	250MCM					
				A	(25kV, 3/C)	A	300MCM					
				B	(28kV, 1/C)	B	350MCM					
				C	(28kV, 3/C)	C	400MCM					
						D	450MCM					
						E	500MCM					
						F	550MCM					
						G	600MCM					
						H	650MCM					
						J	700MCM					
						K	750MCM					
						L	800MCM					
						M	900MCM					
						N	1000MCM					
						P						

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名錄	7碼	7碼名錄	8碼	8碼名錄	9碼	9碼名錄	10碼	10碼名錄	11碼	11碼名錄	12碼	12碼名錄	備註
M	專線管	0	0	厚薄	0	管之稱呼、標稱	0	管之稱呼、標稱	0	厚度	0	其他	1	M	0:不分類時使用 依CNS 2506 之順序 FRE=玻璃纖維電專線管
		1	1	薄管	0		1	稱呼C19	0		1	含管配件	2	M2	
							2	稱呼C25				未含管配件	3	M3	
							3	稱呼C31				管配件	4	式	
							4	稱呼C39				接線及安裝	5	T	
							5	稱呼C51				2管	6	只	
							6	稱呼C63				3管	7	個	
							7	稱呼C75				4管	8	組	
												6管	9	KG	
							0					PVC黏著劑	A	支	
							1	稱呼G16				管頭	B		
							2	稱呼G22				管節	C		
							3	稱呼G28				彎管	D		
							4	稱呼G36				月彎管	E		
							5	稱呼G42				(含尼龍繩、管塞)	F		
							6	稱呼G54				管線吊桿支架	G		
							7	稱呼G70				異徑管接	H		
							8	稱呼G82				配管另料	J		
							9	稱呼G92				配管工具	K		
							A	稱呼G104				90度大彎接頭 (R>30cm)	L		
							B	稱呼G125							
							C	稱呼G150							
							D	標稱15mm	0	厚度	0				
							E	標稱50mm	1	厚1.8mm	1				
							F	標稱80mm	2	厚2.7mm	2				
							G	標稱100mm	3	厚3.1mm	3				
							H	標稱125mm	4	厚3.6mm	4				
			3	無螺紋	0		0		0						
							1	稱呼E7							
							2	稱呼E13							
							3	稱呼E19							
							4	稱呼E21							
							5	稱呼E25							
							6	稱呼E31							
							7	稱呼E39							
							8	稱呼E51							
							9	稱呼E63							
							A	稱呼E65							
							B	稱呼E75							
							C	稱呼E104							
							D	稱呼E114							
2 (電線用銅管，塗絕緣漆)		0	0		0		0		0						
		1	1	薄管	1	熔接管	1	標稱15mm	0	厚度	0				
							2	標稱19mm	1	厚1.8mm	1				
							3	標稱25mm	2	厚2.7mm	2				
							4	標稱31mm	3	厚3.1mm	3				
							5	標稱39mm	4	厚3.6mm	4				
							6	標稱51mm	5	厚4.1mm	5				
							7	標稱63mm	6	厚5.1mm	6				
							8	標稱75mm	7	厚6.6mm	7				
									8	厚7.0mm	8				
							0		9	厚8.5mm	9				
							1	標稱16mm	A	厚10.5mm	A				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名編	7碼	8碼	9碼	10碼	11碼	12碼	備註
16132	導水管	管材	厚度	管類別	管之稱呼、標稱	厚度	其他	單位	
			4	2 3	標稱22mm 標稱28mm 標稱36mm 標稱42mm 標稱54mm 標稱70mm 標稱82mm 標稱92mm 標稱104mm 標稱128mm 標稱152mm				
			5	0	6.35mm(1/4英寸) 12.7mm(1/2英寸) 19.05mm(3/4英寸) 25.4mm(1英寸) 31.75mm(1 1/4英寸) 38.1mm(1 1/2英寸) 44.45mm(1 3/4英寸) 50.8mm(2英寸) 63.5mm(2 1/2英寸) 76.2mm(3英寸) 88.9mm(3 1/2英寸) 101.6mm(4英寸) 127mm(5英寸) 152.4mm(6英寸) 177.8mm(7英寸) 203.2mm(8英寸) 228.6mm(9英寸) 254mm(10英寸) 304.8mm(12英寸) 355.6mm(14英寸) 406.4mm(16英寸) 457.2mm(18英寸)				
3	硬質聚氯乙烯塑膠管		0 1	0	標稱13mm 標稱16mm 標稱20mm 標稱28mm 標稱35mm 標稱41mm 標稱52mm 標稱65mm 標稱80mm 標稱100mm 標稱125mm 標稱150mm 標稱200mm				
			2	0	標稱80mm 標稱100mm 標稱125mm				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼 16132	章名 專線管	6碼名維 管村	7碼名維 厚度	8碼名維 管類別	9碼名維 管之稱呼、標稱	10碼 厚度	11碼名維 其他	12碼 單位	備註
M			3	ES-2管	4 標稱150mm	0			
					5 標稱3x2英寸				
					6 標稱6x5英寸				
					0				
					1 標稱80mm				
					2 標稱100mm				
					0				
					1 15mm				
					2 19mm				
					3 25mm				
			0		4 31mm	0			
					5 39mm				
					6 51mm				
					7 63mm				
					8 75mm				
			0		標稱16mm	0			
					標稱22mm				
					標稱28mm				
					標稱36mm				
					標稱42mm				
					標稱54mm				
					標稱70mm				
					標稱82mm				
					標稱92mm				
					標稱104mm				
					標稱128mm				
					標稱152mm				
					標稱80mm				
5	聚氯乙烷玻璃金屬軟管		0		標稱16mm	0			
6	聚氯乙烷玻璃頭				標稱22mm				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	備註
16133	電機接線盒及配件	材料類別	功能類別	樣稱	材質	估價用單位	
M							0：不分類時使用 依金屬製電線接線盒 CNS 6087 C4231之順
0	金屬開關盒	0	(單一開關型，t=1.2mm) (單一開關型，t=1.6mm) (二個開關型，t=1.2mm) (二個開關型，t=1.6mm) 三個開關型 四個開關型 五個開關型 單聯型 雙聯型 八角型	0 1 (淺型，H=35mm) 2 (中型，H=40mm) 3 (深型，H=44mm)	0 1 鍍鋅 2 不銹鋼 3 鐵 4 鋁	1 M 2 M2 3 M3 4 式 5 T 6 只 7 個 8 組 9 KG	
2	金屬出口盒及蓋(t=1.6mm)	0 1 八角形 2 中號方形 3 大號方形		0 1 (淺型，H=44mm) 2 (深型，H=54mm)			
3	金屬出口盒(t=2.0mm，混凝土用)	0 1 八角形 2 中號方形 3 大號方形 A4 單聯型 B5 雙聯型		0 1 (深度，H=44mm) 2 (深度，H=54mm) 3 (深度，H=75mm) 4 (深度，H=90mm) 5 (深度，H=100mm)			
A8	金屬出口線盒及彩色蓋板						
B9	金屬出口線盒						
4	聚氧乙烯塑膠開關盒	0 1 (露出式，單開關用) 2 (露出式，二個開關用) 3 (埋入式，單開關用) 4 (埋入式，二個開關用) 5 (埋入式，三個開關用) 6 (埋入式，四個開關用) 7 (埋入式，五個開關用) 8 單聯型 9 雙聯型 A 八角型		0 1 深40mm 2 深50mm 0 1 深44mm 2 深54mm			
5	聚氧乙烯塑膠出口盒(混凝土用)	0 1 八角形 2 方形102x102mm 3 方形119x119mm 4 單聯型 5 雙聯型		0 1 深44mm 2 深54mm 3 深75mm			

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
16133	電機接線盒及配件	材料類別		功能類別		標稱		材質		估價用單位	
M		鋼管圓形匣及蓋	0 1 2 3	薄鋼電線管用 厚鋼電線管用 無螺紋鋼管用	0 1 2 3 4	一個出口 二個出口 三個出口 四個出口					
		鋼管平面開關匣	0 1 2 3	薄鋼電線管用 厚鋼電線管用 無螺紋鋼管用	0 1 2 3 4	(一個開關，一個出口) (一個開關，二個出口) (二個開關，一個出口) (三個開關，一個出口)					

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼名稱	1012碼名稱	估價用單位	備註
16136	金屬導線槽	材質及型式	種類	厚度	寬度x高度	表面處理	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG	0:不分類時使用
		0 鋁製密閉式 1 鋁製通風式 2 鋁製密閉式 3 鍍鋅鋼密閉式 4 鍍鋅鋼通風式 5 不銹鋼密閉式 6 不銹鋼通風式 7 鍍鋅鋼製 8 鋁沖孔	0 直式 1 45度彎角 2 90度彎角 3 T形 4 十字形 5 異徑 6 大小頭 7	0 厚1.2mm 1 厚1.5mm 2 厚1.6mm 3 厚2mm 4 厚2.4mm 5 厚3mm 6 厚4mm 7 厚2.5mm	0 寬50x高50mm 1 寬75x高50mm 2 寬100x高50mm 3 寬100x高60mm 4 寬100x高100mm 5 寬150x高50mm 6 寬150x高60mm 7 寬150x高100mm 8 寬200x高100mm 9 寬300x高50mm A 寬300x高60mm B 寬300x高100mm C 寬300x高200mm D 寬300x高600mm E 寬400x高200mm F 寬500x高150mm G 寬500x高200mm H 寬600x高50mm J 寬600x高60mm K 寬600x高100mm L 寬600x高600mm M 寬800x高200mm N 寬900x高50mm P 寬900x高60mm Q 寬900x高100mm R 寬900x高200mm S 寬1200x高250mm T 寬400x高100mm U 寬500x高100mm V 寬700x高100mm W 寬1000x高100mm X	0 烤漆 1 陽極處理 2 靜電粉體塗裝 3 熱浸鍍鋅 4 陽極處理後再烤漆 5 陽極處理後再靜電粉體塗裝 6	0	1 2 3 4 5 6 7 8 9	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG	0:不分類時使用

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼名稱	12碼名稱	估價用單位	備註
16137	鋁製電纜托架	類別	型式	尺寸(寬X高)	材質+表面處理	厚度	樣樣間距	1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C	M M2 M3 式 T 只 個 組 KG 片 套 支	0:不分類時使用
0	梯式	0	直式	W200XH80 mm	0	0	0	1	M	
1	梯式附蓋板	1	90度彎吊頭	W300XH80 mm	1	1	1	2	M2	
2	梯式附沖孔底板	2	45度彎吊頭	W400XH80 mm	2	2	2	3	M3	
3	梯式附蓋板及沖孔底板	3	T型	W500XH80 mm	3	3	23	4	式	
4		4	十字型	W600XH80 mm	4	4	34	5	T	
		5	異徑	W700XH80 mm	5		A	6	只	
		6	S型	W800XH80 mm	6		B	7	個	
		7	終端封板	W900XH80 mm	7			8	組	
		8	吊架	W1000XH80 mm	8			9	KG	
		A	垂直懸架	W200XH100 mm	A			A	片	
		B	托架支撐及固定	W300XH100 mm	B			B	套	
		C	彎頭	W400XH100 mm	C			C	支	
				W500XH100 mm						
				W600XH100 mm						
				W700XH100 mm						
				W800XH100 mm						
				W900XH100 mm						
				W1000XH100 mm						
				W200XH125 mm						
				W300XH125 mm						
				W400XH125 mm						
				W500XH125 mm						
				W600XH125 mm						
				W700XH125 mm						
				W800XH125 mm						
				W900XH125 mm						
				W1000XH125 mm						
				W600XE300 mm						

M




公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備	註
16131	電纜架		材質及類別	型式	尺寸(寬X高)	9碼	材質+表面處理	厚度	構桿間距	估價用單位	0:不分類時使用						
0	鋁製梯式	0	直式	0	W200XH80 mm	0	陽極處理	0	200mm	M							
1	鋁製梯式附蓋板	1	90度雙頭	1	W300XH80 mm	1	烤漆	1	200mm	M2							
2	鋁製梯式附沖孔底板	2	45度雙頭	2	W400XH80 mm	2	粉體塗裝	2	200mm	M3							
3	鋁製梯式附蓋板及沖孔底板	3	T型	3	W500XH80 mm	3	陽極處理再烤漆	3	200mm	式							
4	鋁製梯式附蓋板	4	十字型	4	W600XH80 mm	4	陽極處理再靜電粉體塗裝	4	200mm	T							
5	鍍鋅鋼梯式	5	異徑	5	W700XH80 mm	5	熱浸鍍鋅	5	200mm	只							
6	鍍鋅鋼梯式附蓋板	6	S型	6	W800XH80 mm	6		6	200mm	個							
7	鍍鋅鋼梯式附沖孔底板	7	終端封板	7	W900XH80 mm	7		7	200mm	組							
8	鍍鋅鋼梯式附蓋板及沖孔底板	8	吊架	8	W1000XH80 mm	8		8	200mm	KG							
9	不銹鋼製梯式	9	垂直雙架	9	W200XH100 mm	9		9	200mm	片							
A	不銹鋼製梯式附蓋板	A	托架支撐及固定	A	W300XH100 mm	A		A	200mm	套							
B	不銹鋼製梯式附沖孔底板	B	雙頭	B	W400XH100 mm	B		B	200mm	支							
C	不銹鋼製梯式附蓋板及沖孔底板	C		C	W500XH100 mm	C		C	200mm								
D	鍍鋅梯式	D		D	W600XH100 mm	D											
E	鍍鋅梯式附蓋板	E		E	W700XH100 mm	E											
F	鍍鋅梯式附沖孔底板	F		F	W800XH100 mm	F											
G	鍍鋅梯式附蓋板及沖孔底板	G		G	W900XH100 mm	G											
H	FRP製梯式	H		H	W1000XH100 mm	H											
I	FRP製梯式附蓋板	I		I	W200XH125 mm	I											
J	FRP製梯式附沖孔底板	J		J	W300XH125 mm	J											
K	FRP製梯式附蓋板及沖孔底板	K		K	W400XH125 mm	K											
L	PVC製梯式	L		L	W500XH125 mm	L											
M	PVC製梯式附蓋板	M		M	W600XH125 mm	M											
N	PVC製梯式附沖孔底板	N		N	W700XH125 mm	N											
P	PVC製梯式附蓋板及沖孔底板	P		P	W800XH125 mm	P											
Q		Q		Q	W900XH125 mm	Q											
					W1000XH125 mm												
					W600XH300 mm												

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

簽到表

- 一、議題：公共工程細目碼編訂規則表「第 16122 章 高電壓電纜」等五章審查會議
 一、時間：108 年 08 月 27 日（星期二）下午 2 時
 二、地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室(新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓)
 三、主持人：蔡簡任技正志昌 
 四、出席人員：

吳委員國楨		李委員文耀	
范委員崇信		內政部土地 重劃工程處	
新北市政府工務局		臺北市府工務局	
桃園市政府工務局		臺中市政府建設局	
臺南市政府工務局		高雄市政府工務局	
中華民國電機 技師公會		臺灣區綜合營造業 同業公會	
台灣世曦工程顧問 股份有限公司		中鼎工程股份 有限公司	
中興工程股份 有限公司		台灣電力股份 有限公司	
內政部營建署			
財團法人臺灣 營建研究院			
行政院公共 工程委員會			