

檔 號：
保存年限：

行政院公共工程委員會 函

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

承辦人：池祐頤

聯絡電話：02-87897624

傳真：02-87897674

E-mail：chihyui@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國108年10月8日

發文字號：工程技字第1080201254號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（360000000G_1080201254_doc1_Attach1.pdf、
360000000G_1080201254_doc1_Attach2.pdf、
360000000G_1080201254_doc1_Attach3.pdf、
360000000G_1080201254_doc1_Attach4.pdf、
360000000G_1080201254_doc1_Attach5.pdf）

主旨：檢送本會108年9月24日所召開之編修公共工程細目碼編訂
規則表「第16411章 無熔線斷路器」等五章審查會議紀錄
一份，請查照。

正本：李委員文耀、陳委員在相、詹委員啟銓、內政部營建署、內政部土地重劃工程處、臺北市政府工務局、新北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國電機技師公會、中華民國全國建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處(含附件)



108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 16411 章 無熔線斷路器」等
五章審查會議

時 間：108 年 09 月 24 日（星期二）上午 10 時

地 點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段
190 號 11 樓）

主 持 人：蔡簡任技正志昌

審查委員：李委員文耀、陳委員在相、詹委員啓詮【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀 錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結 論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 16411 章 無熔線斷路器」，提案單位建議新增內容經檢視僅為調整本章之第 7~10 碼編碼順序(7：框架容量、8：額定電流、9：額定電壓及 10：額定啟斷容量)，其內容與現有規則表相同，經會議討論原第 6~11 碼編碼順序尚屬合宜，且考量兩組編碼內容相同但順序大幅變動，將造成使用者混淆，故不宜新增一組僅與現有編碼規則表順序不同之編碼；另外，因現有規則表已調整為 12 碼，先前 10 碼版本之編碼已不再使用，故本次刪除原規則表內 10 碼編碼內容，並就現有 12 碼編碼內容重新調整規則表編碼項目名稱(詳附件)，以符合實際所需，分別說明如後：

(一) 第 6 碼：原編碼項目名稱「額定啟斷容量(I_{cu})」修正為「極數」。

(二) 第 7 碼：原編碼項目名稱「極數」修正為「額定電流」；其使用單位「A」統一修正為「AT」。

(三) 第 8 碼：原編碼項目名稱「額定電流(I_n)」修正為「框架容量」。

- (四) 第 9 碼：原編碼項目名稱「額定電壓(U_e)」修正為「額定啟斷容量」。
- (五) 第 10 碼：原編碼項目名稱「框架容量(F)」修正為「額定電壓」。
- (六) 第 11 碼：原編碼項目名稱「額定靈敏度電流 ($I_{\Delta n}$)」修正為「額定靈敏度電流」。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 16412 章 低壓空氣斷路器」，提案單位建議重新調整本章之第 6~10 碼編碼順序並擴增碼位為 12 碼，經會議討論因本章內容與「第 16411 章 無熔線斷路器」規格相同，僅適用範圍不同，故依據前揭「第 16411 章 無熔線斷路器」細目碼編訂規則表之架構，並參考原第 6~10 碼編碼內容及原提案內容，新增第 6~11 碼編碼內容；並刪除修正後已屬編碼錯誤的原第 6~10 碼編碼內容(詳附件)，相關修正內容說明如後：

- (一) 第 6 碼：原編碼項目名稱「安裝方式」修正為「極數及安裝方式」；參考原第 6 碼編碼內容「(可抽出型，微處理機型)」等 6 項及原第 6 碼提案內容「3P」等 2 項，整併為「(3P，可抽出型，微處理機型)」等 12 項。
- (二) 第 7 碼：原編碼項目名稱「極數及電壓」修正為「額定電流」；參考原第 8 碼編碼內容「(600A，630A)」等 13 項及第 16411 章之第 7 碼「800AT」等 8 項，整併為「(600AT，630AT)」等 15 項。
- (三) 第 8 碼：原編碼項目名稱「框架電流」修正為「框架容量」；參考前第(二)項整併後項目內容增列，惟將其使用單位「AT」修正為「AF」，修正後項目為「(600AF，630AF)」等 15 項。
- (四) 第 9 碼：原編碼項目名稱「啟斷電流」修正為「額定啟斷容量」；沿用原第 9 碼編碼內容「30kA」等 16 項。
- (五) 第 10 碼：原編碼項目名稱「框架容量」修正為「額定電壓」；參考原第 7 碼編碼內容「(3P，220/240V)」等 8 項及原第 9 碼提案內容「480V」等 2 項，整併為「220/240V」等 6 項。
- (六) 第 11 碼：新增本項編碼項目名稱「額定靈敏度電流」，增列項目係參考第 16411 章之第 11 碼「AC」等 6 項。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 16413 章 漏電斷路器」，提案單位建議

新增與本章第 6~11 碼編碼順序不同，但內容相同之編碼，經會議討論基於斷路器規格之一致性，依據前揭「第 16411 章 無熔線斷路器」細目碼編訂規則表之架構，並參考原提案內容，新增第 6~11 碼編碼內容；另規則表內原 10 碼系統之內容因屬編碼錯誤態樣，故刪除，原第 6~11 碼編碼內容為維持先前使用者編碼正確性仍予保留(詳附件)，相關修正內容說明如後：

- (一) 第 6 碼：原編碼項目名稱「額定啟斷容量(I_{cu})」修正為「極數」；增列項目係參考原提案內容之第 6 碼「1P」等 7 項。
- (二) 第 7 碼：原編碼項目名稱「極數」修正為「額定電流」；參考第 16411 章之第 7 碼「15AT」等 20 項及原第 8 碼提案內容「5AT」等 2 項，整併為「5AT」等 22 項。
- (三) 第 8 碼：原編碼項目名稱「額定電流(I_n)」修正為「框架容量」；增列項目係參考第 16411 章之第 8 碼「30AF」等 7 項。
- (四) 第 9 碼：原編碼項目名稱「額定靈敏度電流 ($I_{\Delta n}$)」修正為「額定啟斷容量」；參考第 16411 章之第 9 碼「1KA」等 21 項(僅取至 85KA)及第 11 碼「Ics」、「Icu」，整併為「(Ics, 1kA)」等 42 項。
- (五) 第 10 碼：本項編碼項目名稱仍維持「額定電壓」；參考第 16411 章之第 10 碼「24V」等 10 項及第 11 碼「AC」、「DC」，整併為「(AC, 24V)」等 20 項。
- (六) 第 11 碼：本項編碼項目名稱仍維持「其他規格」；增列項目係參考原第 11 碼提案內容「(5mA, 0.1s)」等 30 項(0.04sec 規格不具實用性，不同意增列)。

四、受限於審查會議時間，有關編修細目碼編訂規則表「第 16414 章 無熔線斷路器型低壓自動切換開關」及「第 16415 章 空氣斷路器型低壓自動切換開關」，將併同其他細目碼編訂規則表，另擇期召開審查會議討論。

五、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 16411、16412 及 16413 章)更新於公共工程技

術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
M	16411 無熔線斷路器	0	額定脫斷容量(1 ₀)之極數	0	極數額定電流	0	額定電流(1 ₀)之極數	0	額定電壓(1 ₀)之額定脫斷容量	0	極數容量(1 ₀)之額定電壓	0	額定脫斷電流(1 ₀)之	1	12碼名稱	0:不分類時使用
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=1kA	1	1P	1	額定電流=2A	1	額定電壓(1 ₀)=110V	1	24V	0	AC	2	M	依CNS2931 C4085之內容
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=1.5kA	2	2P	2	額定電流=5A	2	額定電壓(1 ₀)=220V	2	48V	1	DC	3	M2	符合CNS14816-2 C4489-2規範
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=2.5kA	3	3P	3	額定電流=10A	3	額定電壓(1 ₀)=250V	3	110V	2	(AC+1cu)	4	M3	無熔線斷路器=NCCB
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=5kA	4	4P	4	額定電流=15A	4	額定電壓(1 ₀)=380V	4	125V	3	(AC+1cs)	5	式	第6碼之0至1,可依工程時性
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=7.5kA	5		5	額定電流=20A	5	額定電壓(1 ₀)=440V	5	110/220V	4	(DC+1cu)	6	T	於新建工程標準參考使用
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=10kA	6		6	額定電流=30A	6	額定電壓(1 ₀)=600V	6	220V	5	(DC+1cs)	7	個	
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=14kA	7		7	額定電流=40A	7	額定電壓(1 ₀)=600V	7	250V	6		8	組	
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=16kA	8		8	額定電流=50A	8	額定電壓(1 ₀)=48V	8	380V	7		9	KG	
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=18kA	9		9	額定電流=60A	9	額定電壓(1 ₀)=250V	9	600V	8		A	座	
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=20kA	0		0	額定電流=75A	0		A		0		B	回路	
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=25kA	1		1	額定電流=100A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=30kA	2		2	額定電流=125A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=40kA	3		3	額定電流=150A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=50kA	4		4	額定電流=160A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=60kA	5		5	額定電流=175A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=75kA	6		6	額定電流=200A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=85kA	7		7	額定電流=250A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=100kA	8		8	額定電流=300A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=120kA	9		9	額定電流=350A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=150kA	0		0	額定電流=400A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=160kA	1		1	額定電流=450A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=200kA	2		2	額定電流=500A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=250kA	3		3	額定電流=600A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=300kA	4		4	額定電流=700A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=350kA	5		5	額定電流=800A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=400kA	6		6	額定電流=1000A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=500kA	7		7	額定電流=1200A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=600kA	8		8	額定電流=1400A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=750kA	9		9	額定電流=1600A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=850kA	0		0	額定電流=1800A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=100kA	1		1	額定電流=2000A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=120kA	2		2	額定電流=2500A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=140kA	3		3	額定電流=300A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=160kA	4		4	額定電流=50A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=200kA	5		5	額定電流=100A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=250kA	6		6	額定電流=150A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=300kA	7		7	額定電流=200A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=350kA	8		8	額定電流=250A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=400kA	9		9	額定電流=300A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=450kA	0		0	額定電流=350A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=500kA	1		1	額定電流=400A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=550kA	2		2	額定電流=450A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=600kA	3		3	額定電流=500A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=650kA	4		4	額定電流=550A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=700kA	5		5	額定電流=600A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=750kA	6		6	額定電流=650A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=800kA	7		7	額定電流=700A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=850kA	8		8	額定電流=750A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=900kA	9		9	額定電流=800A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=950kA	0		0	額定電流=850A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=1000kA	1		1	額定電流=900A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=1050kA	2		2	額定電流=950A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=1100kA	3		3	額定電流=1000A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=1150kA	4		4	額定電流=1050A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=1200kA	5		5	額定電流=1100A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=1250kA	6		6	額定電流=1150A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=1300kA	7		7	額定電流=1200A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=1350kA	8		8	額定電流=1250A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=1400kA	9		9	額定電流=1300A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=1450kA	0		0	額定電流=1350A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=1500kA	1		1	額定電流=1400A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=1550kA	2		2	額定電流=1450A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=1600kA	3		3	額定電流=1500A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=1650kA	4		4	額定電流=1550A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=1700kA	5		5	額定電流=1600A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=1750kA	6		6	額定電流=1650A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=1800kA	7		7	額定電流=1700A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=1850kA	8		8	額定電流=1750A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=1900kA	9		9	額定電流=1800A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=1950kA	0		0	額定電流=1850A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=2000kA	1		1	額定電流=1900A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=2050kA	2		2	額定電流=1950A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=2100kA	3		3	額定電流=2000A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=2150kA	4		4	額定電流=2050A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=2200kA	5		5	額定電流=2100A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=2250kA	6		6	額定電流=2150A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=2300kA	7		7	額定電流=2200A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=2350kA	8		8	額定電流=2250A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=2400kA	9		9	額定電流=2300A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=2450kA	0		0	額定電流=2350A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=2500kA	1		1	額定電流=2400A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=2550kA	2		2	額定電流=2450A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=2600kA	3		3	額定電流=2500A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=2650kA	4		4	額定電流=2550A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=2700kA	5		5	額定電流=2600A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=2750kA	6		6	額定電流=2650A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=2800kA	7		7	額定電流=2700A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=2850kA	8		8	額定電流=2750A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=2900kA	9		9	額定電流=2800A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=2950kA	0		0	額定電流=2850A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=3000kA	1		1	額定電流=2900A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=3050kA	2		2	額定電流=2950A	2				2				
		3	額定脫斷容量(1 ₀)=3100kA	3		3	額定電流=3000A	3				3				
		4	額定脫斷容量(1 ₀)=3150kA	4		4	額定電流=3050A	4				4				
		5	額定脫斷容量(1 ₀)=3200kA	5		5	額定電流=3100A	5				5				
		6	額定脫斷容量(1 ₀)=3250kA	6		6	額定電流=3150A	6				6				
		7	額定脫斷容量(1 ₀)=3300kA	7		7	額定電流=3200A	7				7				
		8	額定脫斷容量(1 ₀)=3350kA	8		8	額定電流=3250A	8				8				
		9	額定脫斷容量(1 ₀)=3400kA	9		9	額定電流=3300A	9				9				
		0	額定脫斷容量(1 ₀)=3450kA	0		0	額定電流=3350A	0				0				
		1	額定脫斷容量(1 ₀)=3500kA	1		1	額定電流=3400A	1				1				
		2	額定脫斷容量(1 ₀)=3550kA	2		2	額定電流=3450A	2				2				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱 額定斷斷容量 (T _{max}) 極數	7碼	7碼名稱 極數額定電流	8碼	8碼名稱 額定電流 (T _{max}) 極斷容量	9碼	9碼名稱 額定電壓 (T _{max}) 額定斷容量	10碼	10碼名稱 極數容量 (T _{max}) 額定電壓	11碼	11碼名稱 額定電壓額定電流 (T _{max})	12碼	12碼名稱 估價用單位	備註
M	無熔絲斷路器	16411		D E F G H J K L M N P Q R S T	225AT 250AT 300AT 350AT 400AT 500AT 600AT 800AT 1000AT 1200AT 1400AT 1600AT 1800AT 2000AT 2500AT		D E F G H J K L M N P Q R	30kA 35kA 40kA 42kA 50kA 60kA 65kA 75kA 85kA 100kA 125kA 150kA 200kA							備註 0.不分類時使用	
				D E F G H J K L M N P Q R S T	50AT 100AT 125AT 150AT 200AT 250AT 300AT 350AT 400AT 450AT 500AT 600AT 700AT 800AT 1000AT 1200AT 1400AT 1600AT 1800AT 2000AT 2500AT	D E F G H J K L M N P Q R S T	110V 110V/220V 120V 140V 220V 240V 260V 440V 480V 600V 660V	D E F G H J K L M N P Q R S T	1kA 1.5kA 2.5kA 3kA 4kA 5kA 6kA 7.5kA 10kA 15kA 18kA 20kA 22kA 25kA 30kA 35kA 40kA 42kA 50kA 60kA 65kA 75kA 85kA 100kA 120kA 125kA 150kA 200kA							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼	11碼名稱	1012碼名稱	估價用單位	備註
16412	低壓空氣斷路器	6碼名稱 極數及安裝方式	7碼名稱 極數及電壓額定電流	8碼名稱 框架電流極額容量	9碼名稱 故障電流額定值斷容量	10碼名稱 極額容量額定電壓	11碼	11碼名稱 額定電流電流	1012碼名稱	估價用單位	備註
1		(可抽出型, 微處理機型)	(4P, 230/240V)	(600A, 6300A)	30kA	0	0		1	M	
2		(可抽出型, 電子式)	(3P, 380V)	800A	35kA	1	1		2	M2	
3		(可抽出型, 電子式)	(3P, 440V)	1000A	40kA	2	2		3	M3	
4		(可抽出型, 電磁式)	(3P, 500V)	1250A	50kA	3	3		4	式	
5		(固定型, 微處理機型)	(4P, 230/240V)	1600A	60kA	4	4		5	只	
6		(固定型, 電子式)	(4P, 380V)	2000A	65kA	5	5		6	個	
		(固定型, 電磁式)	(4P, 440V)	2500A	70kA	6	6		7	組	
			(4P, 500V)	3000A	75kA	7	7		8	個	
				3200A	85kA	8	8		9	KG	
				3600A	100kA	9	9		A	台	
				4000A	110kA	A	A				
				5000A	120kA	B	B				
				6300A	130kA	C	C				
					150kA	D	D				
					200kA	E	E				
						F	F				
						G	G				
						H	H				
						I	I				
						J	J				
						K	K				
						L	L				
						M	M				
						N	N				
						O	O				
						P	P				
						Q	Q				
						R	R				
						S	S				
						T	T				
						U	U				
						V	V				
						W	W				
						X	X				
						Y	Y				
						Z	Z				
						AA	AA				
						AB	AB				
						AC	AC				
						AD	AD				
						AE	AE				
						AF	AF				
						AG	AG				
						AH	AH				
						AI	AI				
						AJ	AJ				
						AK	AK				
						AL	AL				
						AM	AM				
						AN	AN				
						AO	AO				
						AP	AP				
						AQ	AQ				
						AR	AR				
						AS	AS				
						AT	AT				
						AU	AU				
						AV	AV				
						AW	AW				
						AX	AX				
						AY	AY				
						AZ	AZ				
						BA	BA				
						BB	BB				
						BC	BC				
						BD	BD				
						BE	BE				
						BF	BF				
						BG	BG				
						BH	BH				
						BI	BI				
						BJ	BJ				
						BK	BK				
						BL	BL				
						BM	BM				
						BN	BN				
						BO	BO				
						BP	BP				
						BQ	BQ				
						BR	BR				
						BS	BS				
						BT	BT				
						BU	BU				
						BV	BV				
						BW	BW				
						BX	BX				
						BY	BY				
						BZ	BZ				
						CA	CA				
						CB	CB				
						CC	CC				
						CD	CD				
						CE	CE				
						CF	CF				
						CG	CG				
						CH	CH				
						CI	CI				
						CJ	CJ				
						CK	CK				
						CL	CL				
						CM	CM				
						CN	CN				
						CO	CO				
						CP	CP				
						CQ	CQ				
						CR	CR				
						CS	CS				
						CT	CT				
						CU	CU				
						CV	CV				
						CW	CW				
						CX	CX				
						CY	CY				
						CZ	CZ				
						DA	DA				
						DB	DB				
						DC	DC				
						DD	DD				
						DE	DE				
						DF	DF				
						DG	DG				
						DH	DH				
						DI	DI				
						DJ	DJ				
						DK	DK				
						DL	DL				
						DM	DM				
						DN	DN				
						DO	DO				
						DP	DP				
						DQ	DQ				
						DR	DR				
						DS	DS				
						DT	DT				
						DU	DU				
						DV	DV				
						DW	DW				
						DX	DX				
						DY	DY				
						DZ	DZ				
						EA	EA				
						EB	EB				
						EC	EC				
						ED	ED				
						EE	EE				
						EF	EF				
						EG	EG				
						EH	EH				
						EI	EI				
						EJ	EJ				
						EK	EK				
						EL	EL				
						EM	EM				
						EN	EN				
						EO	EO				
						EP	EP				
						EQ	EQ				
						ER	ER				
						ES	ES				
						ET	ET				
						EU	EU				
						EV	EV				
						EW	EW				
						EX	EX				
						EY	EY				
						EZ	EZ				
						FA	FA				
						FB	FB				
						FC	FC				
						FD	FD				
						FE	FE				
						FF	FF				
						FG	FG				
						FH	FH				
						FI	FI				
						FJ	FJ				
						FK	FK				
						FL	FL				
						FM	FM				
						FN	FN				
						FO	FO				
						FP	FP				
						FQ	FQ				
						FR	FR				
						FS	FS				
						FT	FT				
						FU	FU				
						FV	FV				
						FW	FW				
						FX	FX				
						FY	FY				
						FZ	FZ				
						GA	GA				
						GB	GB				
						GC	GC				
						GD	GD				
						GE	GE				
						GF	GF				
						GG	GG				
						GH	GH				
						GI	GI				
						GJ	GJ				

公共工程細目碼編訂規則表

[illegible]

公共工程細目碼編訂規則表

壹碼	壹碼	6碼	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
					F G H I J K L	220AF 250AF 300AF 350AF 400AF 450AF 500AF	F G	60kA 80kA			F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	50mA-0.1s 100mA-0.1s 200mA-0.1s 300mA-0.1s 500mA-0.1s 1000mA-0.1s 5mA-0.5s 10mA-0.5s 15mA-0.5s 30mA-0.5s 50mA-0.5s 100mA-0.5s 200mA-0.5s 300mA-0.5s 500mA-0.5s 1000mA-0.5s 5mA-1.0s 10mA-1.0s 15mA-1.0s 30mA-1.0s 50mA-1.0s 100mA-1.0s 200mA-1.0s 300mA-1.0s 500mA-1.0s 1000mA-1.0s			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
		1P 1P+N 2P 2P+N 3P 3P+N 4P	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N	5A 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 75A 100A 125A 150A 175A 200A 225A 250A 300A 350A 400A 500A 600A 800A	0 1 2 3 4 5 6 7	30AF 50AF 100AF 225AF 400AF 600AF 800AF	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	(1cs, 1kA) (1cs, 1.5kA) (1cs, 2.5kA) (1cs, 5kA) (1cs, 7.5kA) (1cs, 10kA) (1cs, 14kA) (1cs, 15kA) (1cs, 18kA) (1cs, 20kA) (1cs, 22kA) (1cs, 25kA) (1cs, 30kA) (1cs, 35kA) (1cs, 40kA) (1cs, 42kA) (1cs, 50kA) (1cs, 60kA) (1cs, 65kA) (1cs, 75kA) (1cs, 85kA) (1cu, 1kA) (1cu, 1.5kA) (1cu, 2.5kA) (1cu, 5kA) (1cu, 7.5kA) (1cu, 10kA) (1cu, 14kA) (1cu, 15kA) (1cu, 18kA) (1cu, 20kA) (1cu, 22kA) (1cu, 25kA)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	(AC, 24V) (AC, 48V) (AC, 110V) (AC, 125V) (AC, 110/220V) (AC, 220V) (AC, 250V) (AC, 380V) (AC, 400V) (AC, 600V) (DC, 24V) (DC, 48V) (DC, 110V) (DC, 125V) (DC, 110/220V) (DC, 220V) (DC, 250V) (DC, 380V) (DC, 440V) (DC, 600V)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L	(5mA, 0.1s) (10mA, 0.1s) (15mA, 0.1s) (30mA, 0.1s) (50mA, 0.1s) (100mA, 0.1s) (200mA, 0.1s) (300mA, 0.1s) (500mA, 0.1s) (1000mA, 0.1s) (5mA, 0.5s) (10mA, 0.5s) (15mA, 0.5s) (30mA, 0.5s) (50mA, 0.5s) (100mA, 0.5s) (200mA, 0.5s) (300mA, 0.5s) (500mA, 0.5s) (1000mA, 0.5s) (5mA, 1.0s) (10mA, 1.0s) (15mA, 1.0s) (30mA, 1.0s) (50mA, 1.0s) (100mA, 1.0s) (200mA, 1.0s) (300mA, 1.0s) (500mA, 1.0s) (1000mA, 1.0s)			

公共工程細目碼編訂規則表

臺碼	空名	6碼	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
							d b c d e f g h i	(1cu, 30kA) (1cu, 35kA) (1cu, 40kA) (1cu, 42kA) (1cu, 50kA) (1cu, 60kA) (1cu, 65kA) (1cu, 75kA) (1cu, 85kA)							