

臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：臺北市信義區市府路1號4樓南區
承辦人：叢瑞廷
電話：02-89788900#8225
電子信箱：cz_40311@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會(敬請轉知會員)

發文日期：中華民國109年1月10日

發文字號：北市工新道字第1093004366號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：台灣中油桃園煉油廠109年1月8日桃廠管線發字第10910017330號函文及附件各1份(8354452_1093004366_1_ATTACHMENT1.pdf、8354452_1093004366_1_ATTACHMENT2.pdf)

主旨：函轉台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠有關本市道路施工前務必辦理會勘確認輸油管線，請查照並轉知所屬。

說明：


一、依據台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠109年1月8日桃廠管線發字第10910017330號函辦理。

二、台灣中油股份有限公司表示，因輸油管線本身通有電流保護(陰極防蝕電位)如不慎傷及管線表皮包覆，將易造成管線腐蝕引發日後發生公安事故(漏油)等，故於施工前務必辦理會勘，若有任何疑問請逕與該公司煉油廠聯絡人員洽詢憑辦。

正本：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、臺北市政府工務局衛生下水道工程處、臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府工務局大地工程處、臺北市交通管制工程處、臺北市停車管理工程處、臺北市公共運輸處、臺北自來水事業處、臺北市商業處、臺北市警察局長、臺北市警察局長、臺北市各區公所、臺北市府社會局、臺北市府環境保護局、臺北市府捷運工程局、臺北大眾捷運股份有限公司、臺北市府工務局新建工程處工務科、臺北市府工務局新建工程處養護工程隊、臺北市建築師公會(敬請轉知會員)、臺灣區綜合營造業同業公會(敬請轉知會員)、中華民國建築經理商業同業公會(敬請轉知會員)、台北市不動

產開發商業同業公會(敬請轉知會員)、台灣電力股份有限公司台北南區營業處、台灣電力股份有限公司台北市區營業處、台灣電力股份有限公司台北北區營業處、台灣電力股份有限公司台北供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部、陽明山瓦斯股份有限公司、欣欣天然氣股份有限公司、欣湖天然氣股份有限公司、大台北區瓦斯股份有限公司、中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司臺北營運處、遠傳電信股份有限公司、亞太電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、新世紀資通股份有限公司、台灣智慧光網股份有限公司、麗冠有線電視股份有限公司、長德有線電視股份有限公司、萬象有線電視股份有限公司、聯維有線電視股份有限公司、新台北有線電視股份有限公司、金頻道有線電視股份有限公司、陽明山有線電視股份有限公司、大安文山有線電視股份有限公司、北都數位有線電視股份有限公司、全國數位有線電視股份有限公司、三樺工程有限公司、阜川實業有限公司、城啟工程有限公司、致正工程有限公司、是方電訊股份有限公司、佳河環境工程有限公司、中瑞環境科技有限公司、群佑環境科技有限公司、鋁運環保工程有限公司、輝達環境科技有限公司、合眾建築經理股份有限公司、安信建築經理股份有限公司、富邦建築經理股份有限公司、僑馥建築經理股份有限公司、臺億建築經理股份有限公司、中國建築經理股份有限公司、中華建築經理股份有限公司、台新建築經理股份有限公司、東亞建築經理股份有限公司、微笑單車股份有限公司、空軍台北通信資訊大隊、國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第一大隊

副本：台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠、臺北市政府工務局新建工程處道管中心(含附件)



台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 函

地址：桃園市龜山區南上里民生北路一段
50號

傳真：(03)3555111#8205

聯絡人：于端平

聯絡電話：(03)3555111分機7112

電子郵件：585432@cpc.com.tw

受文者：臺北市政府工務局新建工程處

發文日期：中華民國109年1月8日

發文字號：桃廠管線發字第10910017330號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：統計表 (10910017330-0.pdf)


主旨：檢送本廠108年第4季巡管異常統計表，施工未會勘共計14
件，如說明，請查照。

說明：

- 一、本廠統計108年10至12月份巡管時，發現距本廠輸油管線3公尺內，有未會勘而開挖施工之工作（如附表）。
- 二、本廠輸油管線本身通有電流保護（陰極防蝕電位）如不慎傷及管線表皮包覆，將易造成管線腐蝕引發日後發生公安事故（漏油）等，故施工前務必辦理會勘。
- 三、本廠(桃園市)聯絡人：管線管理組曾琮愷君、電話：(03)325-5111 #7113。本廠(台北及新北市)聯絡人：管線管理組梁力仁君、電話：(02)2292-5101 #4627。

正本：台灣電力股份有限公司台北西區營業處、臺北自來水事業處、臺北市政府工務局水利工程處工務科、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、新北市三重區公所、桃園市政府交通局

副本：臺北市政府工務局新建工程處、新北市政府養護工程處、桃園市政府養護工程處、台灣中油股份有限公司儲運處



新工處 1090108



CZAA1093004366

台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠108年第4季巡管異常統計(施工未會勘)

次數	年/月/日	地點	主辦單位	開挖承商
1	108/10/1	復興一路文興路口挖掘痕跡及鐵板鋪設	無	無
2	108/10/3	工八路口埋設用戶管線	台電公司	隆造
3	108/10/11	復興一路267號人行道工程	桃園市政府	昱盛
4	108/10/23	大佳網球場飲水機自來水管	自來水公司	禾楓
5	108/10/18	中山抽水站後方15號章點遊戲區造景建設	臺北市水利處	安宏
6	108/10/30	樂安街435號埋設管線(一米)	自來水公司	福成
7	108/10/30	車路頭街排水溝工程	三重區公所	富頂
8	108/10/30	文化一路號誌管線埋設	桃園市交通局	
9	108/10/05	西濱H22測點旁自來水接管	自來水公司	冠惠
10	108/10/23	大園區西濱路一段1365巷1號前自來水搶修	自來水公司	冠惠
11	108/11/29	內溝溪橋旁排氣孔工程	自來水公司	高堃
12	108/11/03	南山路2段368之1號前面有施工痕跡，南山路2段357巷2號至南山路2段路口電氣人孔及管線埋設工程	台電公司	玖泰
13	108/12/12	西濱23.4K北上側綠帶埋設人孔試挖	台電公司	建智營造
14	108/12/19	樹人路大湖路口自來水接管	自來水公司	家翔