

台灣自來水股份有限公司中區工程處 函

地址：臺中市瀋陽路3段396號

承辦人：林大碩

電話：04-22444581#361

電子信箱：lts0493@mail.water.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國109年1月15日

發文字號：台水中二課字第1090000272號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：1080109招商說明會會議紀錄 (313522200K_1090000272_doc1_1_Attach1.odt)

主旨：檢送109年1月9日本處召開「鳥嘴潭淨水場新建統包工程」招商說明會會議紀錄，請查照。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會

副本：本處第二課



「鳥嘴潭淨水場新建統包工程」招商說明會會議紀錄

壹、時間：109年1月9日上午9時30分

貳、地點：本公司中區工程處 B1會議室

參、主持人：張副處長裕浩

肆、出席單位人員：詳如出席人員簽名冊

伍、各出席人員意見

一、丰元國際：

1. 建議代表廠商由共同投標廠商自行決定，不要強制規定需為甲等綜合營造業。
2. 設計費計價對顧問公司不合理，除計價進度慢外、設計完成後僅能請領至80%；施工部分全部設備施工完成請領至85%，建議合理給付設計費、增加付款期別。
3. 設置緊急排放管安裝方式及位置，主管權責單位為水利單位，建議僅規定需設置緊急排放管排放至貓羅溪即可，不須定義工法。
4. 調節池、第一段污泥濃縮池、第二段污泥濃縮池皆設有出水渠及溢流堰，池內水位無變化，裝設液位計無操作功能、增加操作維護工作及工程費，建議刪除。
5. 統包規範2-5-1、1.投遞標單規定投標廠商之(a).證件

封 (b).標價清單、建議詳細表填列規定改為 (含主要

工項工程數量及價格，<壹><一><A><1>項目中項次由投

標商自行編列) 放入價格標封，分別密封後，裝入外

標封。

二、黎明工程顧問：

1. 烏嘴潭人工湖為本淨水場原水來源，按該工程目前進度，

與本淨水場試車預計期程有供水不及之疑慮，此為廠商

施工風險。

2. 近年工班出缺，模板尤其嚴重，擔架抬升，淨水場大量

池底需使用清水模板，故工程費有所提升。

3. 本案設計費一般約為工程費2%，台水公司其他案件，設

計費均有所偏低，相似工程類型(汙水廠)之機關均採建

造百分比計算，建請通盤考量。

三、大桂環科：

依工程契約第1條(三)規定工程契約條款優於工程補充說明

書及統包規範，請注意若有衝突矛盾，應將工程補充說明

書及統包規範等附記之條款於合約內特別聲明。

四、瑞助營造：近年來工資費已上漲許多，貴公司是否需考慮

此相關成本因素。

五、盟立自動化:沒意見。

陸、結論:

感謝各與會廠商提供寶貴意見供本處作為檢討修正之參考依據，請本處主辦單位(第二、三課)詳細納入檢討相關可行規範及工程合理單價，經檢討會議確定修正原則後，修正相關工程規範及預算書，再陳報總處。

柒、散會：當日上午12點30分

出席人員簽名冊

1

單位 (職稱)		簽 名	備註
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	中區工程處第三課	張光翹	
14	中區工程處第二課	周春鴻	蔡

