臺北市建築工程施工勘驗紀錄表(鋼構)

執照號碼		開工日期：　　年　　月　　日			
申報勘驗樓版		竣工期限(含/不含 展期)：　　年　　月　　日			
查驗項目		初勘	不符內容	複勘	不符內容
1	現場施工進度與申報施工勘驗進度是否相符				
2	樓版的範圍及尺寸與設計圖說是否相符				
3	樑的位置及尺寸與設計圖說是否相符 查驗位置：				
4	柱的位置及尺寸與設計圖說是否相符 查驗位置：				
5	鋼構架設、組立與設計圖說是否相符				
6	鋼骨斷面尺寸與設計圖說是否相符 查驗位置：				
7	剪力釘之規格、尺寸及間距與設計圖說是否相符 查驗位置：				
8	鋼承板及點焊鋼絲網之規格、尺寸及間距與設計圖說是否相符 查驗位置：				

勘驗結果	
初勘日期：　　年　　月　　日 □尚符規定 □未符合規定，請於三日內完成改善後再申請複驗 公會戳章：　　查驗人員(簽名)：	工地負責人(簽名)： 專任工程人員(簽名)： 監造建築師(簽名)：
複勘日期：　　年　　月　　日 □尚符規定 □未符合規定 公會戳章：　　查驗人員(簽名)：	工地負責人(簽名)： 專任工程人員(簽名)： 監造建築師(簽名)：

備註：查驗主要結構處數如下：非供公眾使用建築物至少 3 處，供公眾使用建築物至少 6 處；
若勘驗樓地板面積超過 1000m^2 之建築物其查驗位置處數應加倍。