

檔 號：

保存年限：

業務組

行政院公共工程委員會 函

10841

臺北市開封街2段40號2樓

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓

聯絡方式：(承辦人)游嘉文

(聯絡電話)02-87897683

(傳真)02-87897674

(E-mail)cy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同
業公會

發文日期：中華民國108年9月18日

發文字號：工程技字第1080201186號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本會108年9月9日所召開之編修公共工程細目碼編訂規則表「第15105章 管材」等七章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：吳委員建興、林委員漢昌、詹委員啓詮、內政部營建署、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣區冷凍空調工程工業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院

副本：本會技術處(含附件)

主任委員

吳澤成



美 翠 綠 玉

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：編修公共工程細目碼編訂規則表「第 15105 章 管材」等七章審查會議

時間：108 年 09 月 09 日（星期一）下午 2 時

地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室（新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓）

主持人：蔡簡任技正志昌

審查委員：吳委員建興、林委員漢昌、詹委員啓詮【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第 15105 章 管材」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

（一）第 6 碼：原提案增列項目「冷媒銅管」修正為「冷媒被覆銅管」。

（二）第 7~8 碼：配合第 6 碼新增之「冷媒被覆銅管」大類別，分別於第 7 碼增列「液管(標稱 6.35mm)」等 12 項及第 8 碼增列「氣管(標稱 9.52mm)」等 11 項。

（三）第 11 碼：管件增列「管路清潔」乙項；另配合增列常用項目「分歧頭」乙項。並修正於第 6 碼「硬質聚氯乙烯塑膠管」大類別欄位之重覆項目。

（四）其他項目經檢討因原細目碼編訂規則表已有相關內容(如管路防火填塞物處理等)，故增列項目不宜納入本章。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 15107 章 聚氯乙烯塑膠管及配件」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：原提案於第 10 碼增列項目「橘紅色」調整至第 6 碼，並與原提案於第 6 碼增列項目「硬質聚氯乙烯塑膠管(排水管)」，兩項整併為「硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管橘紅色)」。

(二) 第 11 碼：原提案於第 6 碼增列項目「90 度大彎接頭 (R>30cm)」調整至第 11 碼。

(三) 其他項目經檢討因原細目碼編訂規則表已有相關內容(如透氣連通管等)，故增列項目不宜納入本章。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 15110 章 閥」，提案單位建議於第 6 碼種類增列「熱動閥」、「緩衝逆止閥」、「定水位閥」及「自動釋氣閥」；另修正錯別字，將「碟型閥」修正為「蝶型閥」；經討論前述編修內容皆同意納入本章。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 15130 章 泵」，提案單位建議於第 6、9 及 11 碼增列泵之型式、電壓及其他項目，因考量細目碼編訂規則表「第 15440 章 給排水」，對於泵已有更完整內容，故增列項目不宜納入本章。請提案單位重新檢視提案內容並研擬編修內容至前述篇章後，再提送審查。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 15151 章 污水管路系統」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 9 碼：厚度增列「厚 3.6mm」；原提案增列項目「厚 5.4mm」及「厚 9.0mm」，參照 CNS1298 內容分別修正為「5.5mm」及「8.9mm」。

(二) 其他項目經檢討非屬必要項目(如硬質聚氯乙烯塑膠芯層發泡管等)，故增列項目不宜納入本章。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 15161 章 建築物屋頂雨水收集系統」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第 6 碼：大類別增列「加藥設備」乙項。

(二) 其他項目經檢討因非屬本章範疇(如額定馬力、附著脫裝置等)，故增列項目不宜納入本章。

(三) 提案單位如後續擬針對前述被認定不宜納入本章之增列項目重新提案，建議編修至細目碼編訂規則表「第 15440 章 給排水泵」較為妥適。

七、有關編修細目碼編訂規則表「第 15187 章 水化學處理」，提案單位建議於第 6 碼大類別增列「殺菌滅藻錠」乙項，因原細目碼編訂規則表已有相關內容(如微生物抑制劑)，故增列項目不宜納入本章。

八、有關編修細目碼編訂規則表「第 13956 章 固定式泡沫滅火設備」，提案單位於會後建議將第 6 碼組件「原液槽」修正為「原液槽」，編修內容屬修正錯別字，同意本項編修內容。

九、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 15105、15107、15110、15151、15161、13956 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9、10碼	9、10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
15105	管材	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9、10碼	9、10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
		大類別	鍍鋅及級別	標稱尺寸	標稱厚度	標稱厚度	00	00	0	含管件	1	M	0: 不分類時使用
1	低壓有縫鋼管	1	1	(白銅管, 鍍鋅, 輕級)	0	標稱6mm	11	厚1.8mm	1	含管件	2	M2	依CNS 2056 低壓有縫鋼管
		2	2	(黑銅管, 無鍍鋅, 輕級)	1	標稱8mm	12	厚1.9mm	2	未含管件	3	M3	之順序
					2	標稱10mm	13	厚2.0mm	3	管件	4	式	
					3	標稱15mm	14	厚2.1mm	4	含管配件	5	T	
					4	標稱20mm	15	厚2.2mm	5	未含管配件	6	只	
					5	標稱25mm	16	厚2.35mm	6	管配件	7	個	6、7碼依CNS 4053
					6	標稱32mm	17	厚2.4mm	A	管線試壓及調整	8	組	自來水用硬質聚氯乙烯
					7	標稱40mm	18	厚2.6mm	B	套管預留	9	KG	塑膠管之順序
					8	標稱50mm	19	厚2.65mm	C	打鑿修補			依CNS 6445 配管用破銅
					9	標稱65mm	1A	厚2.7mm	D	安裝另料			鋼管之順序
					A	標稱80mm	1B	厚2.80mm	E	含配管工資			PVC: 聚氯乙烯
					B	標稱80mm	1C	厚2.90mm	F	聚氯乙炔黏著劑			
					C	標稱90mm	1D	厚3.0mm	J	L=4m			
					D	標稱100mm	1E	厚3.2mm	K	L=5m			
							1F	厚3.25mm	L	L=7m			
					0	標稱6mm	1G	厚3.6mm	N	L=3m, 含固定配件			
					1	標稱8mm	1H	厚3.65mm	PN	管線防夾雜架物處理			
					2	標稱10mm	1J	厚3.7mm	Q	管線清潔			
					3	標稱15mm	1K	厚4.05mm	R	管線預留及打洞修整			
					4	標稱20mm	1L	厚4.1mm	S	管線試壓			
					5	標稱25mm	1M	厚4.5mm	P	管線工料			
					6	標稱32mm	1N	厚4.85mm		分歧頭			
					7	標稱40mm	1P	厚5.1mm					
					8	標稱50mm	1Q	厚5.4mm					
					9	標稱65mm	1R	厚6.0mm					
					A	標稱80mm	1S	厚6.4mm					
					B	標稱90mm	1T	厚6.6mm					
					C	標稱100mm	1U	厚7.5mm					
					D	標稱125mm	1V	厚7.9mm					
					E	標稱150mm	1W	厚8.5mm					
					F	標稱200mm	1X	厚8.9mm					
					G	標稱225mm	1Y	厚9.0mm					
					H	標稱250mm	1Z	厚9.1mm					
					J	標稱300mm	21	厚9.5mm					
					K	標稱350mm	22	厚10.3mm					
					L	標稱400mm							
					M	標稱400mm							

公共工程組目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9、10碼	9、10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
15105	管村	大類別	5 6	鍍鋅及級別 (白銅管、鍍鋅、重級) (黑銅管、無鍍鋅、重級)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Y	標稱6mm 標稱8mm 標稱10mm 標稱15mm 標稱20mm 標稱25mm 標稱32mm 標稱40mm 標稱50mm 標稱65mm 標稱80mm 標稱90mm 標稱100mm 標稱125mm 標稱150mm 標稱200mm 標稱250mm 標稱300mm 標稱350mm 標稱400mm 標稱450mm 標稱500mm 標稱550mm 標稱600mm 標稱650mm 標稱700mm 標稱750mm 標稱800mm 標稱850mm 標稱900mm 標稱950mm 標稱1000mm	標稱厚度	管件	估價用單位				
							23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E	厚10.5mm 厚11.0mm 厚11.5mm 厚12.0mm 厚12.7mm 厚13.0mm 厚15.5mm 厚18.0mm 厚20.5mm 厚22.96mm 厚25.3mm 厚30.7mm					
2	硬質聚氣乙烯塑膠管 (自來水用)		0										
A	排水管												合管配件 承合管配件 管配件 聚氣乙烯塑膠管

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9、10碼	9、10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
M	管材	大類別		鍍鋅及級別		標稱長度		標稱厚度		管件		估價用單位	
15105						標稱400mm 標稱450mm 標稱500mm 外徑標稱129mm 外徑標稱140mm							
4	防水金屬軟管		0			標稱15mm 標稱20mm 標稱25mm 標稱32mm 標稱40mm 標稱50mm 標稱63mm 標稱80mm 標稱90mm 標稱100mm 標稱125mm 標稱150mm 標稱200mm 標稱250mm			0				
5	配管用碳鋼銅管(SGP)		0	Sch20									
6	黑無縫銅管		1	Sch30									
			2	Sch40									
			3	Sch40									
			4	Sch80									
7	鐵管		0			標稱6mm 標稱8mm 標稱10mm 標稱15mm 標稱20mm 標稱25mm 標稱32mm 標稱40mm 標稱50mm 標稱63mm 標稱80mm 標稱90mm 標稱100mm 標稱125mm 標稱150mm 標稱175mm 標稱200mm 標稱225mm 標稱250mm 標稱300mm 標稱350mm 標稱400mm 標稱450mm 標稱500mm							
			1	鍍鋅									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼 15105	章名 管材	6碼名稱 大類別	7碼 鍍鋅及級別	8碼 標稱厚度	9、10碼 標稱厚度	11碼 管件	12碼 估價用單位	備註
M		8 管路封塞	0 1 2 3	R S 0 1 2 3				
		9 冷媒被覆銅管	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C	外徑標稱129mm 外徑標稱140mm 一般用 防水用 防震動用 液管(標稱6.35mm) 液管(標稱9.52mm) 液管(標稱12.70mm) 液管(標稱15.88mm) 液管(標稱19.05mm) 液管(標稱22.23mm) 液管(標稱25.40mm) 液管(標稱28.58mm) 液管(標稱31.75mm) 液管(標稱34.92mm) 液管(標稱38.10mm) 液管(標稱41.27mm)				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	8碼	9碼	10碼	11碼	12碼	13碼	備註
M	15107 聚氯乙炔塑膠管及配件	種類	標稱厚度	標稱厚度	長度	其他	其他	估價用單位	估價用單位	
0	硬質聚氯乙炔塑膠管(A管薄管)	標稱13mm	0	厚1.8mm	1M	0	0	1	M	0:不分類時使用 6、7碼依 CNS 1298之順序 CNS4053-1之順序 PVC:聚氯乙炔塑膠
1	硬質聚氯乙炔塑膠管(B管厚管)	標稱16mm	1	厚2.3mm	2M	1	1	2	M2	
2	硬質聚氯乙炔塑膠管(落水管)	標稱20mm	2	厚2.7mm	3M	2	2	3	M3	
3	硬質聚氯乙炔塑膠管(自來水用)	標稱27mm	3	厚3.1mm	4M	3	3	4	T	
4	硬質聚氯乙炔塑膠管有孔管及尼龍網	標稱35mm	4	厚3.2mm	5M	4	4	5	T	
5	硬質聚氯乙炔塑膠管有孔管	標稱40mm	5	厚3.7mm	6M			6	只	
6	硬質聚氯乙炔塑膠管有孔管	標稱50mm	6	厚4.1mm				7	個	
7	硬質聚氯乙炔塑膠管有孔管	標稱65mm	7	厚5.1mm				8	組	
8	硬質聚氯乙炔塑膠管(排水管B管橘紅色)	標稱80mm	8	厚5.6mm				9	KG	
A	90度大彎接頭(R>80cm)	標稱90mm	A	厚6.5mm				A	支	
		標稱100mm	B	厚6.6mm				B	L	
		標稱125mm	C	厚7.0mm				E		
		標稱150mm	D	厚7.8mm				E		
		標稱200mm	E	厚7.5mm				E		
		標稱250mm	F	厚9.0mm				E		
		標稱300mm	G	厚9.2mm				E		
		標稱350mm	H	厚10.5mm				E		
		標稱400mm	J	厚11.8mm				E		
		標稱450mm	K	厚13.0mm				E		
		標稱500mm	L	厚13.2mm				E		
		標稱600mm	M	厚15.0mm				E		
			N	厚15.5mm				E		
			P	厚18.0mm				E		
			Q	厚18.6mm				E		
			R	厚20.5mm				E		
			S	厚22.9mm				E		
			T	厚25.3mm				E		
			U	厚30.7mm				E		

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
15110	閥	種類一	0	0	0	材質	0	0	0	0	0	其他	1	估價用單位	0 不分類時使用
		凸緣型閘閥(閘桿非上升型)	1	含止傾桿	1	青銅	1	標稱壓力 5 kgf/cm ²	1	標稱口徑10mm			2	M	
		凸緣型閘閥(閘桿非上升型)	2	吊裝費	2	黃銅	2	標稱壓力 7kgf/cm ²	2	標稱口徑12mm			3	M2	
		螺旋口閘閥	3		3	錫鐵	3	標稱壓力 8.5kgf/cm ²	3	標稱口徑13mm			4	M3	
		凸緣型球形閘	4		4	錫鐵	4	標稱壓力 10kgf/cm ²	4	標稱口徑15mm			5	式	
		螺旋口球形閘	5		5	球狀石墨鑄鐵	5	標稱壓力 14kgf/cm ²	5	標稱口徑20mm			6	T	
		凸緣型角閥	6		6	不銹鋼	6	標稱壓力 15kgf/cm ²	6	標稱口徑25mm			7	只	
		螺旋口角閥	7		7	PP塑膠	7	標稱壓力 16kgf/cm ²	7	標稱口徑30mm			8	個	
		凸緣型止回閥	8		8	PVC	8	標稱壓力 20kgf/cm ²	8	標稱口徑32mm			9	組	
		螺旋口止回閥	9		9	鋁合金	9	標稱壓力 22kgf/cm ²	9	標稱口徑35mm				KG	
		無聲止回閥	A		A	型鋼	H	標稱壓力 5kgf/cm ² 法蘭	A	標稱口徑40mm					
		一般用蝶型閥(齒輪式)	B		B	尼龍	J	標稱壓力 7kgf/cm ² 法蘭	B	標稱口徑50mm					
		一般用蝶型閥(把手式)					K	標稱壓力 8.5kgf/cm ² 法蘭	C	標稱口徑65mm					
		一般用蝶型閥(電動式)					L	標稱壓力 10kgf/cm ² 法蘭	D	標稱口徑75mm					
		球塞閥					M	標稱壓力 14kgf/cm ² 法蘭	E	標稱口徑80mm					
		旋塞閥					N	標稱壓力 15kgf/cm ² 法蘭	F	標稱口徑100mm					
		水用減壓閥					P	標稱壓力 16kgf/cm ² 法蘭	G	標稱口徑125mm					
		電磁閥					Q	標稱壓力 20kgf/cm ² 法蘭	H	標稱口徑150mm					
		閘用電動操作器					R	標稱壓力 22kgf/cm ² 法蘭	N	標稱口徑200mm					
		平衡閥							P	標稱口徑250mm					
		閘閥							Q	標稱口徑300mm					
		隔膜閥							R	標稱口徑600mm					
		壓力調節閥							S	標稱口徑800mm					
		逆止閥							T	標稱口徑1000mm					
		無聲逆止閥							U	標稱口徑1200mm					
		浮球閥							V	標稱口徑1350mm					
		球塞型閥							W	標稱口徑1500mm					
		偏心控制閥							X	標稱口徑1600mm					
		釋氣閥							Y	標稱口徑1800mm					
		通氣閥							Z	標稱口徑2000mm					
		告閥													
		一齊開放閥													
		風閥													
		閘箱													
		熱動閥	a												
		緩衝逆止閥	b												
		定水位閥	c												
		自動釋氣閥	d												

公共工程細目碼編訂規則表

[illegible]

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註
15151	污水管系統	4	高密度聚乙烯塑膠管	0	直管最大使用壓力0.98MPa(10kgf/cm2)	0	標稱管徑10mm									
				1	直管最大使用壓力0.78MPa(8kgf/cm2)	1	標稱管徑13mm									
				2	直管最大使用壓力0.69MPa(7kgf/cm2)	2	標稱管徑15mm									
				3	直管最大使用壓力0.64MPa(6.5kgf/cm2)	3	標稱管徑20mm									
				4	直管最大使用壓力0.59MPa(6kgf/cm2)	4	標稱管徑25mm									
				5	直管最大使用壓力0.49MPa(5kgf/cm2)	5	標稱管徑30mm									
				6	直管最大使用壓力0.39MPa(4kgf/cm2)	6	標稱管徑32mm									
				7	直管最大使用壓力0.34MPa(3.5kgf/cm2)	7	標稱管徑40mm									
				8	直管最大使用壓力0.98MPa(10kgf/cm2)	8	標稱管徑50mm									
				A	盤管最大使用壓力0.78MPa(8kgf/cm2)	A	標稱管徑63mm									
				B	盤管最大使用壓力0.69MPa(7kgf/cm2)	B	標稱管徑65mm									
				C	盤管最大使用壓力0.64MPa(6.5kgf/cm2)	C	標稱管徑75mm									
				D	盤管最大使用壓力0.59MPa(6kgf/cm2)	D	標稱管徑90mm									
				E	盤管最大使用壓力0.49MPa(5kgf/cm2)	E	標稱管徑100mm									
				F	盤管最大使用壓力0.39MPa(4kgf/cm2)	F	標稱管徑110mm									
				G	盤管最大使用壓力0.34MPa(3.5kgf/cm2)	G	標稱管徑125mm									
				H		H	標稱管徑140mm									
						I	標稱管徑160mm									
						J	標稱管徑180mm									
						K	標稱管徑200mm									
						L	標稱管徑250mm									
						M	標稱管徑300mm									
						N	標稱管徑315mm									
						P	標稱管徑150mm									
						Q	標稱管徑80mm									
						R	標稱管徑560mm									
						S										
5	聚氯乙烯管(A管薄管)	0		0	標稱13mm	0	標稱管徑13mm									
6	聚氯乙烯管(B管厚管)	1		1	標稱16mm	1	標稱管徑16mm									
9	聚氯乙烯管(C管厚管)	2		2	標稱20mm	2	標稱管徑20mm									
				3	標稱27mm	3	標稱管徑27mm									
				4	標稱35mm	4	標稱管徑35mm									
				5	標稱40mm	5	標稱管徑40mm									
				6	標稱50mm	6	標稱管徑50mm									
				7	標稱65mm	7	標稱管徑65mm									
				8	標稱80mm	8	標稱管徑80mm									
				9	標稱90mm	9	標稱管徑90mm									
				A	標稱100mm	A	標稱管徑100mm									
				B	標稱125mm	B	標稱管徑125mm									
				C		C										

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10	10碼名稱	11碼	11碼名稱	12碼	12碼名稱	備註	
15151	污水管路系統		大類別		次類別	D E F G H J K L M	標稱管徑 標稱150mm 標稱200mm 標稱250mm 標稱300mm 標稱350mm 標稱400mm 標稱450mm 標稱500mm 標稱600mm		厚度		其他		管件		估價用單位		
7			橘紅色 PVC-PE管	0													
8			ABS管														
						0 1 2 3 4 5 6 7	外徑60mm 外徑89mm 外徑114mm 外徑165mm 外徑216mm 外徑267mm 外徑318mm										

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	11碼名稱	12碼名稱	13碼名稱	14碼名稱	15碼名稱	備註
M	15161 建築物屋頂雨水收集系統											
0	雨水收集用管料設備	0	管料	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		1	管料	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	初期處理設施落水型截留器	2	管料	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	初期處理設施雨水異雜物截留槽	3	管料	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	再處理設施過濾槽	4	管料	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	高級處理設施過濾槽	5	管料	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	紫外線消毒機	6	管料	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	UV臭氧消毒機	7	管料	7	7	7	7	7	7	7	7	
C	加壓設備	C	管料	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	過濾水泵	8	管料	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	循環消毒水泵	9	管料	9	9	9	9	9	9	9	9	
A	排砂水泵	A	管料	A	A	A	A	A	A	A	A	
B	配電管線及電器儀控設備	B	管料	B	B	B	B	B	B	B	B	

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
13856	固定式泡沫滅火設備	組件	0	材質/型式	0	尺寸/容量	0	其他	1	M	0：不分類時使用
1	自動警報逆止閥及附件	1	1	鑄鐵	1	25mm	1	含標示牌	2	M2	
D	自動警報逆止閥及附件(水動式警鐘)	2	2	鑄鋼	2	40mm	2		3	M3	
E	自動警報逆止閥及附件(電動式警鐘)	3	3	青銅	3	50mm	3		4	式	
F	制水閥	4	4	不銹鋼	4	65mm	4		5	T	
G	測試閥					80mm	5		6	只	
						100mm	6		7	個	
						125mm	7		8	組	
						150mm	8		9	KG	
						200mm	9		A	座	
						250mm	A		B	L	
						300mm	B				
2	泡沫液		0	水成膜泡沫液	0		0	普通型 1%			
			1	蛋白質泡沫液	1		1	普通型 3%			
			2	合成界面活性泡沫液	2		2	普通型 6%			
			3		3		3	耐酒精型 1%			
							4	耐酒精型 3%			
							5	耐酒精型 6%			
							6				
3	原液槽		0	破銅製	0	50 L	0				
			1	不銹鋼製	1	80 L	1				
			2		2	100 L	2				
					3	150 L	3				
					4	200 L	4				
					5	300 L	5				
					6	500 L	6				
					7	800 L	7				
					8	1000L	8				
					9	1500L	9				
					A	2000L	A				
					B	400L	B				
					C	600L	C				
					D		D				
4	水平式隔膜差壓比例混合泡沫裝置		0	破銅製	0	25 mm	0				
			1	不銹鋼製	1	40 mm	1				
			2		2	50 mm	2				
					3	65 mm	3				
					4	80 mm	4				
					5	100mm	5				
					6		6				
					7	125mm	7				

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼名稱	7碼名稱	8碼名稱	9碼名稱	10碼名稱	10碼估價單位	備註
13956	固定式泡沫滅火設備	組件	材質/型式	尺寸/容量	其他			0：不分類時使用
5	防震軟管	0 1	不銹鋼	8 9 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D	150mm 200mm 250mm 300mm 32mm 25 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm 20mm 32mm	0 1 2 標稱壓力10kgf/cm2 標稱壓力16kgf/cm2		
6	泡沫放出口	0 1 2 3	低發泡式 高發泡式 油槽式	0 1 2	15 mm 25 mm	0 1 2 3 4 5 6 7 8 泡沫噴頭 泡沫噴頭 高發泡放出口 第I型放出口 第II型放出口 第III型放出口 第IV型放出口 特殊型放出口		
7	控制盤	0 1	一般型	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D	1回路 2回路 5回路 10回路 15回路 20回路 25回路 30回路 35回路 40回路 50回路 60回路 70回路	0		

公共工程細目碼編訂規則表

章碼		章名		6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
13956		固定式泡沫滅火設備		組件		材質/型式		尺寸/容量		其他		估價用單位	0：不分類時使用

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

簽到表

一、議題：公共工程細目碼編訂規則表「第 15105 章 管材」等七章審查會議





一、時間：108 年 09 月 09 日（星期一）下午 2 時

二、地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室(新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓)

三、主持人：蔡簡任技正志昌

蔡志昌

四、出席人員：

吳委員建興		林委員漢昌	
詹委員啓詮		新北市政府工務局	
臺北市政府工務局		桃園市政府工務局	
臺中市政府建設局		臺南市政府工務局	
高雄市政府工務局		中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會	
臺灣區綜合營造業同業公會		台灣區冷凍空調工程工業同業公會	
台灣世曦工程顧問股份有限公司		中鼎工程股份有限公司	
中興工程股份有限公司			
內政部營建署			
財團法人臺灣營建研究院			
行政院公共工程委員會			