檔　　號：
保存年限：

行政院公共工程委員會　函

10841
臺北市開封街2段40號2樓
受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

地址：11010 臺北市信義區松仁路3號9樓
聯絡方式：(承辦人)游嘉文
(聯絡電話)02-87897683
(傳真)02-87897674
(E-mail)cy@mail.pcc.gov.tw

發文日期：中華民國108年10月2日
發文字號：工程技字第1080201216號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：檢送本會108年9月20日所召開之編修公共工程細目碼編訂規則表「第02778章 人行道面層」等八章審查會議紀錄一份，請查照。

正本：張委員育森、張委員自健、陳委員茂雄、內政部營建署、交通部高速公路局、交通部公路總局、內政部土地重劃工程處、新北市政府工務局、臺北市政府工務局、桃園市政府工務局、臺中市政府建設局、臺南市政府工務局、高雄市政府工務局、中華民國全國建築師公會、臺灣區綜合營造業同業公會、台灣世曦工程顧問股份有限公司、中鼎工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、財團法人臺灣營建研究院
副本：本會技術處

主任委員 吳澤成

臺灣區綜合營造業同業公會 108.10.8 第00814號

108年公共工程技術資料庫擴充與強化

委託專業服務案

會議紀錄

會議主題：公共工程細目碼編訂規則表「第02778章 人行道面層」等八章審查會議

時　　間：108年09月20日（星期五）上午9時30分

地　　點：財團法人臺灣營建研究院11樓會議室（新北市新店區中興路2段190號11樓）

主 持 人：蔡簡任技正志昌

審查委員：張委員育森、張委員自健、陳委員茂雄【順序按姓氏筆劃】

提案單位：內政部營建署

列席單位：（詳簽到表）

紀　　錄：財團法人臺灣營建研究院 曾亘婉

結　　論：

一、有關編修細目碼編訂規則表「第02778章 人行道面層」，提案單位建議編修內容，經討論皆同意納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第6碼：大類別增列「鋪清碎石」；原提案增列項目「鋪面材料費(高壓磚或原有面層材料)」，因考量其名稱所涉範圍太廣，容易造成使用者誤用，故將其名稱修正為「鋪面復舊材料費(高壓磚或原有面層材料)」；原提案於細目碼編訂規則表「第02794章 透水性鋪面」之第8碼增列項目「陶磚」、「仿木紋面磚」及「石材複合磚」，因其不具透水性，且通常使用於人行道，故前述增列項目調整至本章之第6碼。

(二) 第8~9碼：於第6碼之「混凝土板」及「瀝青混凝土」大類別，之第8碼細類別增列「厚3cm」；另原提案於第6碼之「鋪面鏝(一般)」等2項大類別之第8碼增列項目「W11.5cmxL11.5cm」、「W11.5cmxL23cm」，擬併第9碼增列項目「厚5cm」，將原提案增

列項目整併為「W11.5xL11.5xT5cm」及「W11.5xL23xT5cm」；於第6碼之「行動不便者坡道」等13項大類別，之第9碼其他增列「含鋪設」乙項。

二、有關編修細目碼編訂規則表「第 02786 章 高壓混凝土地磚」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第6碼：大類別增列「A級磚」、「B級磚」、「C級磚」、「軟底」、「硬底」及「透水混凝土」。

(二) 第9碼：原提案於第10碼增列項目「噴砂面」及「含2分碎石子及填縫砂」調整至第9碼。

(三) 其他項目經檢討於其他細目碼編訂規則表已有相關內容(如緣石等)，故不宜納入本章。

三、有關編修細目碼編訂規則表「第 02794 章 透水性舖面」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，相關修正內容說明如後：

(一) 第6碼：原提案大類別增列項目「車行」修正為「車道」。

(二) 第7碼：次類別增列「透水黏層砂漿」乙項。

(三) 第8碼：於第7碼「塊狀及鏤空狀」次類別之第8碼細類別增列「透水混凝土地磚」乙項；原提案增列項目「陶磚」、「仿木紋面磚」及「石材複合磚」調整至細目碼編訂規則表「第 02778 章 人行道面層」之第6碼。

(四) 其他項目經檢討因已於細目碼編訂規則表「第 02778 章 人行道面層」及「第 02786 章 高壓混凝土地磚」同意增列相關項目(如陶磚、軟底等)，或不具實質意義，故不宜納入本章。

四、有關編修細目碼編訂規則表「第 02821 章 柵欄」，提案單位建議於第8碼增列「菱型網」及「菱型網(PVC包覆)」，因考量增列項目屬造型要求，故不宜納入本章。

五、有關編修細目碼編訂規則表「第 02900 章 植栽」，提案單位建議編修內容，經討論同意部分項目納入本章，另配合增列常用項目，相關修正內容說明如後：

(一) 第7碼：於第6碼之「客土」大類別，之第7碼材料增列常用項目

「輕質土」乙項。

(二) 第 8 碼：於第 6 碼之「栽培介質」大類別，之第 8 碼成分增列常用項目「腐質土」乙項。

(三) 其他項目經檢討因本章或其他細目碼編訂規則表已有相關內容(如有機壤土、養護等)，故不宜納入本章。

六、有關編修細目碼編訂規則表「第 02923 章 地被類植栽」、「第 02932 章 灌木類植栽」及「第 02938 章 喬木植栽」共三章，經檢視提案單位針對該三章所提建議編修內容與現況內容相同，請提案單位重新檢視提案內容，如有修正再提送。

七、審查委員、提案單位及參與審查之各單位對於會議結論或編修內容(如附件)如另有意見，請於文到 7 日內以書面提出意見，俾供本會據以依審議機制處理，如無意見或所提書面意見經檢討後無需再召會討論時，則將本次會議討論通過篇章(第 02778、02786、02794 及 02900 章)更新於公共工程技術資料庫網頁，以供各界參考。

108 年公共工程技術資料庫擴充與強化委託專業服務案

簽 到 表

一、議題：公共工程細目碼編訂規則表「第 02778 章 人行道面層」等八章審查會議

一、時間：108 年 09 月 20 日（星期五）上午 9 時 30 分

二、地點：財團法人臺灣營建研究院 11 樓會議室(新北市新店區中興路 2 段 190 號 11 樓)

三、主 持 人：蔡簡任技正志昌 蔡志昌

四、出席人員：

張委員育森	張育森	張委員自健	張自健
陳委員茂雄	陳茂雄	交通部高速公路局	
交通部公路總局		內政部土地重劃工程處	吳進雄
新北市政府工務局	康弘耕	臺北市政府工務局	
桃園市政府工務局		臺中市政府建設局	
臺南市政府工務局		高雄市政府工務局	
中華民國全國建築師公會		臺灣區綜合營造業同業公會	
台灣世曦工程顧問股份有限公司	楊芸婷	中鼎工程股份有限公司	
中興工程顧問股份有限公司			
內政部營建署			趙服惠 鄭宜明
財團法人臺灣營建研究院			曾巨娓
行政院公共工程委員會			簡嘉文

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名
02778	人行道面層

6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
大類別		次類別		細類別		其他		估價用單位		
0		0		0		0		1	M	0:不分類時使用
1	混凝土鋪面	1	厚5cm	1	140kgf/cm2	1	含伸縮縫	2	M2	
J	鋼筋混凝土鋪面	2	厚7.5cm	2	175kgf/cm2	2	未含伸縮縫	3	M3	CNS 13295 高壓混凝土地磚
K	鋼線網混凝土鋪面	3	厚10cm	3	245kgf/cm2	3	整除運棄	4	式	
		4	厚12cm	4	280kgf/cm2	4	(高壓塊磚收邊，鋪面修復)	5	T	
		5	厚20cm			5	高壓磚與鍍鋅底板黏結處理	6	只	
2	混凝土板	0		0		0		7	個	
		1	W300xL300xT60mm	1	厚6cm	1	鋪面修復	8	組	
3	瀝青混凝土	0		2	厚8cm	2	無結構層	9	KG	
				3	厚3cm	3	鋼筋混凝土結構層	A	處	
4	鋪面磚(一般)	0		0		4	鋼線網混凝土結構層	B	C.M3	
5	鋪面磚(高壓)	1	特製磚板塊	1A	W11.5cmxL11.5xT5cm	5	厚5cm	C	塊	
		2	石板塊	2B	W11.5cmxL23xT5cm					
		3	水泥板塊							
		4	陶瓷板塊							
6	鋪塊石	0								
		1	厚12cm							
		2	厚15cm							
		3	厚18cm							
7	鋪板石	0								
		1	厚8cm							
		2	厚9cm							
		3	厚10cm							
		4	厚11cm							
		5	厚12cm							
		6	厚13cm							
		7	厚14cm							
8	線狀石	0								
		1	W14xL14xT2cm							
9	繪陶版	0								
		1	W29xL29xT2cm							
A	行動不便者坡道	0		0		0				
B	碎石級配底層	1	W29xL29xT2cm			1	(含線狀石、繪陶版、水泥砂漿及斬石子；未含混凝土、碎石底層及路基整理)			
C	鋪花崗石	2	厚8cm			2	鋪面修復			
D	石片鋪面					3	鋼筋混凝土結構層			
E	方石鋪面					4	含鋪設			
F	石板鋪面					A	石板不規則形狀			
G	紅磚鋪面					B	人手孔收邊處理			
H	人造花崗石鋪面									
L	鋪清碎石									
M	鋪面現場材料費(高壓磚或原有面層材料)									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M 02778	人行道面層	大類別		次類別		細類別		其他		估價用單位		
		N	陶磚									
		P	仿木紋面磚									
		Q	石材複合磚									

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	11碼	11碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M 02786	高壓混凝土地磚	大類別		尺寸		厚度		形狀							估價用單位	0:不分類時使用 依據CNS 13295高壓混凝土地磚 依據綱要規範第02786章 依據細目碼規則表第02781章
		0		0		0		0		0		0		1	M	
		1	(A級重型車道用，平板形磚)	1	長100*寬100mm	1	厚30mm	1	正方形	1	噴砂面	1	其他鋪面	2	M2	
		2	(B級中小型車道用，平板形磚)	2	長120*寬120mm	2	厚60mm	2	長方形	2	含2分碎石子及填縫砂	2	緣石	3	M3	
		3	(C級人行道用，平板形磚)	3	長150*寬100mm	3	厚80mm	3	六角形					4	式	
		4	(A級重型車道用，連鎖磚)	4	長150*寬150mm	4	厚100mm	4	任意四邊形					5	T	
		5	(B級中小型車道用，連鎖磚)	5	長200*寬100mm	5	厚120mm	5	多角形					6	只	
		6	(C級人行道用，連鎖磚)	6	長200*寬150mm	6	厚140mm	A	噴砂面					7	個	
		7	A級磚	7	長200*寬200mm			B	含2分碎石子及填縫砂					8	組	
		8	B級磚	8	長220*寬220mm									9	KG	
		9	C級磚	9	長230*寬230mm									A	塊	
				A	長240*寬240mm											
				B	長250*寬150mm											
				C	長250*寬250mm											
				D	長300*寬300mm											
				E	長360*寬240mm											
				F	長360*寬360mm											
				G	長400*寬300mm											
				H	長600*寬400mm											
		A	軟底	0		0		0								
		B	硬底													
		C	透水混凝土													

公共工程細目碼編訂規則表

	章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	02794	透水性鋪面		大類別		次類別		細類別		其他		估價用單位	
			0		0		0		0		1	M	0:不分類時使用
			1	人行道	1	多孔性瀝青混凝土	~~1~~	~~預拌，140kgf/cm2(含澆置及搗實)~~	1	3≦面層厚＜4cm	2	M2	鋪面磚、塊石及板石：
			2	停車場、廣場等路面	2	無細粒料混凝土	~~2~~	~~預拌，210kgf/cm2(含澆置及搗實)~~	2	4≦面層厚＜5cm	3	M3	詳第02778章「人行道面層」
			~~3~~	~~車行道~~					3	5≦面層厚＜10cm	4	式	
					3	塊狀及鏤空狀	0		0		5	T	
							1	礫石鋪面	1	5≦面層厚＜10cm	6	只	
									2	10≦面層厚＜15cm	7	個	
							2	連鎖磚	~~A~~	~~含2分碎石子及填縫砂~~	8	組	
							3	植草磚	~~B~~	~~軟底~~	9	KG	
							4	鋪面磚(一般)	~~C~~	~~硬底~~	A	塊	
							5	鋪面磚(高壓)	~~D~~	~~透水混凝土~~	~~B~~	~~位~~	
							6	鋪塊石	~~E~~	~~厚80mm~~			
							7	鋪板石	~~F~~	~~厚60mm~~			
							~~8~~	~~透水磚~~					
							~~9~~	~~陶磚~~					
							~~A~~	~~仿木紋面磚~~					
							~~B~~	~~石材複合磚~~					
							~~G8~~	~~透水混凝土地磚~~					
					~~4~~	~~透水黏層砂漿~~	~~0~~		~~0~~				
					~~5~~	~~鋪清碎石~~							

公共工程細目碼編訂規則表

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
		大類別		材料		成分		其他		估價用單位		
M 02900	植栽	0		0		0		0		1	M	0:不分類時使用
		1	覆土	1	（九芎、榕、黃理等萌芽椿）			1	D=13mm*L=50cm	2	M2	
		2	填土	2	固定鋼棒			2	D=19mm*L=60cm	3	M3	依綱要規範第02900章
		3	機械挖穴	3	麻袋或塑膠織袋			3	#14*50mm*50mm菱形鐵線網或高密度聚乙烯網	4	式	
		4	整枝包裝工料	4	植生帶			4	就地平衡	5	T	
		5	人工挖穴	5	稻草蓆			5	餘方自行處理	6	只	
				6	錨筋			6	不含材料	7	個	
				7	纖維					8	組	
		A	肥料	0		0				9	KG	
				1	有機肥料	1	複合肥料			A	支	
				2	速效化學肥料	2	單質肥料			B	B.M3	
				3	長效化學肥料					C	C.M3	
										D	L.M3	
										E	L	
		B	客土	0		0		0				
				1	砂質壤土	1	含無紅火蟻證明	1	寬20cm*深15cm			
				2	培養土			2	D=6-10cm*深15cm			
				3	填沃土與質土							
		C	黏著劑	0		0		0				
				1	柏油乳劑	1	77%	1	250cc			
				2	石化系列白色乳劑	2	97%	2	4000cc			
				3	天然樹脂							
				4	展著劑							
		D	包覆材料	0		0		0				
				1	草繩	1	一支組	1	L=90~120cm，W=60~90cm			
				2	草蓆	2	三支組	2	20cm*30m			
				3	粗麻布條	3	四支組					
				4	包覆樹木用之防水皺紋紙	4	厚度=0.3~0.6cm					
				5	草繩及保護墊片							
				6	麻布袋							
				7	麻纖毯							
				8	棉繩							
		E	支柱	0		0		0				
				1	竹	1	一支	1	（經防腐處理，H=2.5m，D=5-8cm）			
				2	杉木	2	二支	2	（經防腐處理，H=0.6m，D=6-8cm）			
				3	檀木	3	三支	3	（經防腐處理，H=1.5m，D=5-8cm）			
				4	原木	4	四支	4	（經防腐處理，H=1.8m，D=5-8cm）			
				5	固定框架及包覆材料			5	（經防腐處理，H=2.4m，D=6-8cm）			
								6	（經防腐處理，H=3.0m，D=5-8cm）			
								7	（H=2m，竹梢末端直徑1cm以上）			
								8	（H=3m，竹梢末端直徑2cm以上）			
								9	（H=6m，竹梢末端直徑4cm以上）			

章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	02900		大類別		材料		成分		其他		估價用單位	
	植栽	F	拉索	0		0		0				
				1	鍍鋅鐵絲(2股10號)	1	D=4mm					
				2	鋼索	2	D=5mm					
				3	鍍鋅鋼索	3	D=6mm					
						4	D=6mm					
						5	D=7mm					
						6	D=8mm					
						7	D=9mm					
						8	D=10mm					
						9	D=12mm					
		G	栽培介質	0		0		0				
				1	砂質壤土	1	泥炭土	1	壓縮包裝後			
				2	黏質壤土	2	水苔	2	未壓縮包裝			
				3	無土介質	3	真珠石					
				~~4~~	~~有機堆土~~	4	浮石					
						5	蛭石					
						6	發泡煉石					
						7	松樹皮					
						8	椰纖土					
						9	腐質土					
		H	發根促進劑	0		0		0				
		J	萌芽促進劑	1	乳劑							
		K	抗蒸散劑	2	水懸劑							
		L	樹漆	3	溶液							
		M	殺草劑	4	水溶性粉劑							
		N	殺蟲劑	5	水分散性粒劑							
		P	殺菌劑	6	水溶性粒劑							
		R	礦物油	7	可溼性粉劑							
				8	粒劑							
				9	片劑							
				A	微粒劑							
		Q	土壤改良	0		0		0				
				1	改良黏質壤土	0						
						1	蛭石					
						2	珍珠石					
						3	矽藻陶土					
				2	改良砂質壤土	0						
				3	有機質	0						
						1	植物性有機質肥料					
						2	蔗渣堆肥					
						3	植物性農業殘物					
				4	改良酸性壤土	0						
						1	石灰石粉					
						2	苦土石灰					

公共工程細目碼編訂規則表

	章碼	章名	6碼	6碼名稱	7碼	7碼名稱	8碼	8碼名稱	9碼	9碼名稱	10碼	10碼名稱	備註
M	02900	植栽		大類別		材料		成分		其他		估價用單位	
					5	改良鹼性壤土	0						
							1	硫磺					
							2	腐植酸					
			S	容器	0		0		0				
					1	不織布			1	W=40cm			
					2	塑膠			2	W=80cm			
					3	植生袋			3	W=120cm			
					4	木箱							
					5	根控盆							
			T	分隔板	0		0		0				
					1	塑膠			1	H=11cm			
					2	木材			2	H=15cm			
			U	透氣管	0		0		0				
					1	HDPE			1	(L=60cm，D=10cm)			
					2	PVC			2	(L=80cm，D=10cm)			
					3	竹			3	(L=90cm，D=10cm)			
									4	(L=100CM，D=5cm)			
									5	(L=100cm，D=10cm)			
			V	細紮材料	0		0		0				
					1	麻繩及稻草蓆等							
					2	棉繩							
			~~W~~	~~養護~~	~~0~~								
			~~X~~	~~球根挖掘及植穴開挖~~									